


BADANIE
ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SONDĄ DPL

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy - Skrwilno

Głębokość w m ppt	Rodzaj gruntu	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy DPL	Stopień zagęszczenia gruntu I _b	Sondowanie przy otworze nr: D8			Średnia wartość zagęszczenia gruntu I _b w poszczególnych warstwach
				stopień zagęszczenia			
				ln - luźny	szg - średniozagęszczony	zg - zagęszczony	
				0,330,67			
0,1	H(Ps)	3	0,28				
0,2		8	0,46				
0,3	Ps	6	0,40		0,47		
0,4		12	0,53				
0,5		11	0,52				
0,6		9	0,48				
0,7		6	0,40				
0,8	Ps+Pd	9	0,48		0,54		
0,9		9	0,48				
1,0		12	0,53				
1,1		8	0,46				
1,2		7	0,43				
1,3		7	0,43				
1,4		16	0,59				
1,5		18	0,61				
1,6		9	0,48				
1,7		21	0,64				
1,8	Ps+Pd	17	0,60		0,67		
1,9		19	0,62				
2,0		22	0,65				
2,1		25	0,67				
2,2		21	0,64				
2,3		24	0,66				
2,4		24	0,66				
2,5		28	0,69				
2,6							
2,7							
2,8							
2,9							
3,0							