

# BADANIE ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SONDĄ DPL

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy - Skrwilno

Głębokość w m ppt	Rodzaj gruntu	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy DPL	Stopień zagęszczenia gruntu I <sub>p</sub>	Sondowanie przy otworze nr: D18			Średnia wartość zagęszczenia gruntu I <sub>p</sub> w poszczególnych warstwach
				stopień zagęszczenia			
				ln - luźny	szg - średniozagęszczony	zg - zagęszczony	
				<div><div>0,33</div><div>0,67</div></div>			
0,1	H(Ps)	2	0,20	<div><div><div>0,000,200,400,600,801,00</div><div><div>Głębokość [m ppt]</div><div>0,00</div><div>0,50</div><div>1,00</div><div>1,50</div><div>2,00</div><div>2,50</div><div>3,00</div></div></div></div>			0,43
0,2		1	0,07				
0,3	Ps	4	0,33				
0,4		6	0,40				
0,5		8	0,46				
0,6		10	0,50				
0,7		8	0,46				
0,8		8	0,46				
0,9	Gp						
1,0							
1,1							
1,2							
1,3							
1,4							
1,5							
1,6							
1,7							
1,8							
1,9							
2,0	Gp						
2,1							
2,2							
2,3							
2,4							
2,5							
2,6							
2,7							
2,8							
2,9							
3,0							