


# BADANIE ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SONDĄ DPL

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy - Skrwilno

Głębokość w m ppt	Rodzaj gruntu	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy DPL	Stopień zagęszczenia gruntu I <sub>D</sub>	Sondowanie przy otworze nr: D6			Średnia wartość zagęszczenia gruntu I <sub>D</sub> w poszczególnych warstwach
				stopień zagęszczenia			
				ln - luźny	szg - średniozagęszczony	zg - zagęszczony	
				0,330,67			
0,1	H(Ps)	4	0,33		0,49		
0,2		12	0,53				
0,3	Ps	6	0,40				
0,4		12	0,53				
0,5		11	0,52				
0,6		10	0,50				
0,7		9	0,48				
0,8		10	0,50				
0,9	8	0,46	0,61				
1,0	12	0,53					
1,1	Ps	15				0,58	
1,2		19				0,62	
1,3		16				0,59	
1,4		16				0,59	
1,5		19	0,62				
1,6		21	0,64				
1,7		20	0,63				
1,8		18	0,61				
1,9	20	0,63	0,68				
2,0	22	0,65					
2,1	Pd	25				0,67	
2,2		26				0,68	
2,3	32	0,72	0,67				
2,4	24	0,66					
2,5	Ps	22		0,65			
2,6		22		0,65			
2,7		19		0,62			
2,8		27		0,69			
2,9		31	0,71				
3,0	32	0,72					