

BADANIE ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SONDĄ DPL

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy - Skrwilno

Głębokość w m ppt	Rodzaj gruntu	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy DPL	Stopień zagęszczenia gruntu I _D	Sondowanie przy otworze nr: D11			Średnia wartość zagęszczenia gruntu I _D w poszczególnych warstwach
				stopień zagęszczenia			
				ln - luźny	szg - średniozagęszczony	zg - zagęszczony	
				0,330,67			
0,1	H(Ps)	21	0,64	<div><div>0,000,200,400,600,801,00</div><div><div>Głębokość [m ppt]</div><div><div>0,00</div><div>0,50</div><div>1,00</div><div>1,50</div><div>2,00</div><div>2,50</div><div>3,00</div></div></div></div>			
0,2		20	0,63				
0,3	Pd	16	0,59		0,63		
0,4		22	0,65				
0,5	Ps	21	0,64		0,60		
0,6		20	0,63				
0,7		16	0,59				
0,8		18	0,61				
0,9	Ps	17	0,60		0,60		
1,0		16	0,59				
1,1		16	0,59				
1,2		19	0,62				
1,3	Ps	21	0,64		0,60		
1,4		18	0,61				
1,5		15	0,58				
1,6		21	0,64				
1,7		18	0,61				
1,8		18	0,61				
1,9		13	0,55				
2,0		15	0,58				
2,1	Ps	19	0,62		0,57		
2,2		14	0,56				
2,3		11	0,52				
2,4		16	0,59				
2,5		15	0,58				
2,6		15	0,58				
2,7		13	0,55				
2,8		11	0,52				
2,9		19	0,62				
3,0		22	0,65				