

Wejherowo, 04.08.2023r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) na Remont części pomieszczeń w budynku nr 7 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710, ze zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytania Wykonawców:

1. Pytanie nr 1

W postępowaniu dotyczącym Remont części pomieszczeń w budynku nr 7 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał oklejanie sufitów panelami akustycznymi "piramidki" wys. 3 cm z pianki poliuretanowej oraz oklejanie ścian panelami akustycznymi samoprzylepnymi wys. 3 cm z pianki poliuretanowej samoprzylepnej.

Z uwagi na fakt, iż materiały użyte w pomieszczeniach użyteczności publicznej w szczególności Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych powinny posiadać badania dotyczące klasyfikacji ogniowej materiałów co jest zawarte w wyniki badań, określające zdolność materiału do zapalenia się i rozprzestrzeniania ognia w kontekście czasu i oddawanej energii. Określa to klasa reakcji na ogień. Czy zamawiający w celu wyeliminowania zagrożenia pożarowego będzie wymagał, aby wykonawca dostarczył badania potwierdzające klasa reakcji na ogień nie mniejszą niż klasa reakcji A2-B?

2. Pytanie nr 2

Zgodnie z przepisami przeciwparowymi materiał powinien w dodatkowej klasyfikacji posiadać odpowiednią klasę rozwoju dymu. Jest to związane z faktem, że dwie trzecie śmiertelnych ofiar pożarów spowodowane są nie ogniem, tylko dymem, który również przeszkadza w prowadzeniu akcji ratunkowych. Czy zamawiający będzie wymagał od dostawcy dokumentów poświadczający, że materiał jest sklasyfikowany na poziomie nie mniejszym niż s2 (wydzielający średniej ilość dymu)?

3. Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał oklejanie sufitów i ścian panelami akustycznymi "piramidki" wys. 3 cm z pianki poliuretanowej, oklejanie ścian panelami akustycznymi samoprzylepnymi wys. 3 cm z pianki poliuretanowej. Z uwagi na fakt, iż głównym zadaniem paneli akustycznych jest skrócenie czasu pogłosu oraz poprawa warunków akustycznych zwracam się z prośbą, aby zamawiający określi parametry akustyczne paneli, a nie materiał i grubość. Np. zastosowanie materiału akustycznego

o współczynniku pochłaniania dźwięku na poziomie minimum $\alpha_w=0,9$ lub jeśli postawiony normy akustyczne PN-B-02151-4:2015-06 nie jest ważna to $\alpha_w=0,5$. Czy zamawiający wyraża zgodę na wymóg zastosowania materiału akustycznych o współczynniku pochłaniania (absorpcji) dźwięku $\alpha_w=0,9$ np. niedrogi materiał typu Stratocell Whisper lub jakiegokolwiek inny spełniający wymogi pochłaniania dźwięku $\alpha_w=0,9$? Uzasadnienie: zamawiający w dokumencie projekt oraz przedmiaru zaproponował konkretne okładziny ściennych i sufitowych. Brak należytego dookreślenia warunków równoważności przez

zamawiającego prowadzi do ograniczenia kręgu producentów okładzin akustycznych, którzy mogą ubiegać się o wykonanie zamówienia, a więc naruszy zasadę uczciwej konkurencji. Z tego powodu wnioskuję o możliwość zastosowania materiałów o parametrach równych lub wyższych związanych z pochłanianiem dźwięku, a nie rodzaju materiału czy grubości. Dzięki temu zostanie zachowana możliwość stosowania materiałów o parametrach akustycznych lepszych lub równoważnych, wyższej gramaturze, która będzie odporniejsza na uderzenia zgodnie z prawe zamówień publicznych oraz ograniczy koszty realizacji umowy. Ponadto Ośrodek jest przeznaczony dla osób niesłyszących i słabosłyszących gdzie zaproponowany materiał z uwagi na fakt absorpcji jedynie wysokich częstotliwości może pogorszyć warunki akustyczne, a co za tym idzie zrozumiałość mowy co dla osób słabo słyszających będzie dodatkowym utrudnieniem.

4. Jaki jest termin na wykonanie powyższego zamówienia?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Klasa reakcji na ogień paneli akustycznych powinna być nie mniejsza niż A2-B. Zgodnie z § 4 ust. 2-6 wzoru umowy Zamawiający może wymagać na etapie realizacji umowy, aby Wykonawca dostarczył dokumenty potwierdzające klasę reakcji na ogień paneli akustycznych nie mniejszą niż A2-B.

2. Zamawiający wymaga materiału paneli akustycznych sklasyfikowanego na poziomie nie niższym niż s2. Zgodnie z § 4 ust. 2-6 wzoru umowy Zamawiający może wymagać na etapie realizacji umowy, aby Wykonawca dostarczył dokument potwierdzający, że materiał paneli akustycznych jest sklasyfikowany na poziomie nie niższym niż s2.

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału niż „piramidki”, pod warunkiem, że będzie on miał współczynnik pochłaniania dźwięku na poziomie $\alpha_w=0,9$ i wysokość nie większą niż 5 cm.

4. Termin realizacji zamówienia został wskazany w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu - nie później niż do dnia 18 grudnia 2023 r.