



## GMINA CZARNY BÓR

ul. Główna 18  
58-379 Czarny Bór  
tel.: 74 84 50 139  
fax: 74 84 50 006

www.bip.czarny-bor.pl  
sekretariat@czarny-bor.pl  
zamowienia-publiczne@czarny-bor.pl

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak postępowania: GKR.272.2.2023.OK

#### Dotyczy postępowania pn.:

*Przebudowa (modernizacja) infrastruktury drogowej w gminie Czarny Bór przy ul. Skalników oraz Głównej*

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych* wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie Wykonawcy (Nr 1):** Zwracam się z prośbą o udostępnienie rysunków technicznych dot. Wersji A – plac rekreacyjny ul. Skalników. W dokumentacji nie ma informacji na temat ilości, rodzaju płyt betonowych, rodzaju oświetlenia oraz wielkości betonowych siedzisk.

**Odpowiedź Zamawiającego (Nr 1):** Zamawiający wyjaśnia, że uzupełnił dokument na stronie prowadzonego postępowania zawierający informacje jak wyżej (*detal rabaty R4*).

**Pytanie Wykonawcy (Nr 2):** Proszę o podanie zakresu prac w ramach trzyletniej pielęgnacji nasadzeń?

**Odpowiedź Zamawiającego (Nr 2):** Zamawiający wyjaśnia, że uzupełnił dokument na stronie prowadzonego postępowania zawierający informacje jak wyżej (*wytyczne do pielęgnacji*).

**Pytanie Wykonawcy (Nr 3):** Czy wymagana jest wymiana podłoża pod nasadzenia?

**Odpowiedź Zamawiającego (Nr 3):** Zamawiający wyjaśnia, że przygotowane podłoże należy zmieszać z ziemią ogrodową i torfem o właściwym odczynie pH w stosunku 1:2 i taką mieszankę zastosować do zaprawiania dołów.

**Pytanie Wykonawcy (Nr 4):** Czy wymagana jest mata ściółkująca a na nią kora lub kamyk? Jeśli tak, to proszę o wskazanie rodzaju maty/kory ew/kamyka.

**Odpowiedź Zamawiającego (Nr 4):** Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować agrowłókninę ściółkującą (przeciw chwastom) w kolorze czarnym, o gramaturze P100g lub P80g

**Pytanie Wykonawcy (Nr 5):** Jaką metodą zabezpieczyć nasadzone drzewa alejowe?

**Odpowiedź Zamawiającego (Nr 5):** Zamawiający wyjaśnia, że drzewa alejowe należy zabezpieczyć w następujący sposób:

- drzewa należy ustabilizować zaimpregnowanymi palami drewnianymi z zaostrozonym jednym końcem o wymiarach fi 6-7cm / h 300cm,
- taśmy zamontowane tuż pod koronę drzewa,
- mocowania nie mogą być zbyt ściśle naciągnięte – pień musi mieć pewną swobodę niewielkiego ruchu,
- zastosować dla wzmocnienia półpaliki w konfiguracji: 2szt na dole, 1szt na górze.

**Pytanie Wykonawcy (Nr 6):** Proszę o informacje: w którym miejscu, w dokumentacji znajduje się „plan nasadzeń lista”.

**Odpowiedź Zamawiającego (Nr 6):** Zamawiający wyjaśnia, że plik wskazany jak wyżej znajduje się na stronie prowadzonego postępowania w zakładce *Komunikaty* oraz *Załączniki do postępowania*.



## GMINA CZARNY BÓR

ul. Główna 18

58-379 Czarny Bór

tel.: 74 84 50 139

fax: 74 84 50 006

www.bip.czarny-bor.pl

sekretariat@czarny-bor.pl

zamowienia-publiczne@czarny-bor.pl

---

**Pytanie Wykonawcy (Nr 7):** Proszę o doprecyzowanie parametrów dęba błotnego „Green Draf” 8-16 (szczepiony na pniu min. H200). Cena w takim obwodzie może różnić się 3-4 krotnie, co uniemożliwi porównywanie ofert. Proszę również o wielkości – Perovskia.

**Odpowiedź Zamawiającego (Nr 7):** Zamawiający wyjaśnia, że uzupełnił dokument na stronie prowadzonego postępowania zawierający informacje jak wyżej (*przedmiar zieleń - zmiany*).

**Działając zgodnie z art. art. 286 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treść SWZ w niżej wskazanym zakresie:**

1. Zmienia się treść strony tytułowej SWZ i nadaje następujące brzmienie:

**Termin składania ofert:** do dnia 02.03.2023 r. do godz. 12<sup>00</sup>

**Otwarcie ofert:** dnia 02.03.2023 r. o godz. 12<sup>05</sup>

2. Zmienia się treść Części 3.1.1) SWZ i nadaje następujące brzmienie:

*Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/n/czarny\\_bor](https://platformazakupowa.pl/n/czarny_bor) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 2 marca 2023 r., do godz. 12:00.*

3. Zmienia się treść Części 3.5.1) SWZ i nadaje następujące brzmienie:

*Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 31 marca 2023 r.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.