

Radzyń Chełmiński, dn. 24.11.2023 r.

Gmina Miasto i Gmina
Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
KD.271.14.2023.GE

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn: „**Remont drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo**” /nr sprawy KD.271.14.2023/.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1

W SWZ – rozdz. 4 Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 1 c) występuje między innymi „wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechanicznie, średnio 50kg/m²”, to samo wskazano w przedmiarze – poz. 3.3, natomiast w opisie technicznym projektu budowlanego przewidziano warstwę wyrównawczą, na istniejącej konstrukcji, grubości 4 cm. Grubość 4 cm odpowiada masie 100 kg/m² a nie 50 kg/m². Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zgodnie z przedmiarem poz. 3.3. należy przyjąć średnio 50 kg/m² masy do uzupełnienia ubytków i profilu (nadania spadków zgodnie z projektem) na całej powierzchni jezdni. Zgodnie z przedmiarem poz. 3.5. warstwa wiążąca – wyrównawcza wg projektu grubość 4 cm również na całej powierzchni jezdni.

Zgodnie z przedmiarem poz. 3.8. warstwa ścieralna – cała powierzchnia jezdni.

Pytanie 2

Proszę o informację na temat warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej:

- 1) Na jakiej powierzchni (ilość m²) oraz w jakiej lokalizacji należy wykonać wyrównanie w ilości 50 kg/m²,
- 2) Na jakiej powierzchni (ilość m²) oraz w jakiej lokalizacji należy wykonać warstwę wyrównawczą grubości 4 cm,
- 3) Czy warstwa wyrównawcza w ilości 50 kg/m² występuje gdzieś w jednocześnie z warstwą wiążącą grubości 4cm, jeżeli tak, proszę o wskazanie lokalizacji oraz powierzchni w m².

Odpowiedź na pytanie Nr 2

- 1) Na powierzchni 1330,4 m² na całej powierzchni jezdni należy wykonać wyrównanie w ilości 50 kg/m²,
- 2) Na powierzchni 1330,4m² na całej powierzchni jezdni należy wykonać warstwę wyrównawczą grubości 4 cm,
- 3) Nie występuje, są to oddzielne warstwy.

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności: przedmiar w poz. 3.3 przewiduje wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 50 kg/m² na powierzchni 1330,4 m² – czyli na powierzchni poszerzeń oraz na powierzchni istniejącej drogi, natomiast opis techniczny oraz rysunki wskazują wyrównanie tylko na powierzchni istniejącej jezdni.

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 4

Proszę o dostarczenie SST dla nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm.

Odpowiedź na pytanie Nr 4

SST dla nawierzchni z kostki w załączeniu.

Pytanie 5

W związku z zapisami D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7.4 proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia i zainstalowania na terenie budowy urządzenia wagowego.

Odpowiedź na pytanie Nr 5

Nie wymaga.