



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Projekt pn. **Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK - 2012" w Kluczborku**
współfinansowany ze środków finansowych w ramach
**Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - Edycja
pilotażowa 2022**

Kluczbork 27.06.2023 r.

GM.271.15.2023.MC

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.
„Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Kluczborku”

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnień.

Pytanie z pisma Wykonawcy z dnia 21.06.2023 r.:

Pytanie nr 1:

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Zwracamy uwagę, że proponowane przez nas parametry sztucznej trawy są na poziomie zbliżonym do wymagań Zamawiającego. Proponowana nawierzchnia spełnia wymagania FIFY oraz normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013, co jest potwierdzone odpowiednimi raportami z badań. Dopuszczenie do przetargu zaproponowanej nawierzchni przyczyni się do poszerzenia konkurencyjności, co z kolei przełoży się na większą ilość potencjalnych wykonawców.

Proponowane parametry trawy syntetycznej:

1. Waga włókna min.1500g/m³
2. Wysokość włókna min. 60mm
3. Ilość włókien min. 135.000/m²
4. Dtex min. 12.000
5. Grubość włókna min. 330mikronów
6. Ilość pęczków min. min. 9700g/m²
7. Typ trawy: monofil prosty o dowolnym kształcie włókna wzmocniony rdzeniem stabilizującym
8. Trawa tuftowana, polietylenowa

9. Wypełnienie: granulaty EPDM z recyklingu i piasek kwarcowy

10. Przepuszczalność wody przez cały system min. 1600mm/h

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

- raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com),
- certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobaty technicznej ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA- -Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny,
- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
- atest PZH dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia,
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania trawy o parametrach jak zaproponowane w pytaniu. Należy zastosować trawę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj.: przedmiotem robót, plikiem pod nazwą: Zmieniona Specyfikacja Orlik.pdf oraz plikiem pod nazwą: Modernizacja boiska ORLIK w Kluczborku - STWIORB.pdf.

Pytanie z pisma Wykonawcy z dnia 21.06.2023 r.:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o wysokości włókna min. 60mm z wagą włókna na poziomie min. 1690g/m² przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań Zamawiającego? Taka zmiana nie będzie miała wpływu na jakość oferowanej nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania trawy o parametrach jak zaproponowane w pytaniu. Należy zastosować trawę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj.: przedmiotem robót, plikiem pod nazwą: Zmieniona Specyfikacja Orlik.pdf oraz plikiem pod nazwą: Modernizacja boiska ORLIK w Kluczborku - STWIORB.pdf.

Pytanie nr 2:

Wśród dokumentów dotyczących nawierzchni Zamawiający wymaga dokumentu, który służy tylko i wyłącznie odróżnieniu się od konkurencji. Jest to wymóg, że trawa nadaje się w 100% do recyklingu. Według powszechnej wiedzy każda sztuczna trawa nadaje się do recyklingu. Dokument potwierdzający, że produkt w całości nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) jest typowy tylko dla trawy tkanej, gdzie podkład trawy jest w całości wykonany z PE/PP – 100 % poliolefinowy. To jedyny na rynku produkt ekologiczny, który w 100% podlega pełnemu recyklingowi materiałowemu. Zamawiający dopuszcza do przetargu trawę wyprodukowaną tylko metodą tuftowania, więc wymaganie takiego dokumentu nie ma sensu. Co więcej mamy potwierdzenie z wszystkich Laboratoriów akredytowanych przez

FIFA, że nie wydają takich dokumentów. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentu, który potwierdza, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentu, który potwierdza, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu i dokonuje w tym zakresie zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

Podpisał:

/-/ Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka