

ZW.271.2.10.2024.MK

Czernica, dnia 22 maja 2024 r.

**Wykonawcy w postępowaniu:
nr ZW.271.2.10.2024.MK**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) na realizację zadania pn: „**Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Chrzóstawa Mała i Dobrzykowice w gminie Czernica**”.

Zamawiający, stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, w związku z zapytaniem wyjaśnia:

Pytanie nr 21:

Dotyczy ul. Gajowej. W dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej brakuje Opisu Technicznego. Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania część opisową projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej. Plik pdf pod nazwą: Opis - PW KD Gajowa I.

Pytanie nr 22:

Dotyczy ul. Gajowa. W dokumentacji brakuje informacji dotyczących przepustu: materiał rur z jakich ma zostać wykonany, rodzaju (kształtu prefabrykatów) wylotu i wlotu, sposobu umocnienia skarp i dna przy wlocie i wylocie. Brak profilu podłużnego, brak przekroju poprzecznego (brak informacji m.in. o sposobie posadowienia rur). Jednocześnie z przedmiaru robót poz. 65, wynika, że przepust ma zostać wymieniony na całej długości (13,8m). W związku z brakiem opisu technicznego kanalizacji deszczowej, w dokumentacji brakuje podstawowych informacji dotyczących m.in. przepustu. Jednocześnie wiedząc o błędach znajdujących się w przedmiarze robót (opublikowaną drugą wersję, która nadal zawiera błędy: studnie chłonne, ilość studni kanalizacyjnych), nie można polegać na informacjach w nim zawartych. Zamawiający informuje w SWZ rozdział II, pkt.1, 7) „Załączone przedmiary robót służą wyłącznie jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu sporządzenia wyliczenia ceny ofertowej”. Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o wspomniane wyżej dokumenty i rysunki.

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający informuje, że przepust o długości 13,8 m jest rysowany na rysunku D-02 przekroje - w branży drogowej. Rura z tworzywa sztucznego fi500. Wlot i wylot w postaci ścianek betonowych monolitycznych lub prefabrykowanych.

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert, wyznaczając tym samym nowe terminy:

- składania ofert do dnia 28.05.2024 r. do godz. 10:00,
- otwarcia ofert na dzień 28.05.2024 r. na godz. 10:15.
- termin związania z ofertą do dnia 26.06.2024 r.

Zamawiający publikuje następujące dokumenty:

Opis - PW KD Gajowa I.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia.