LEGENDA:

- Teren opracowania
- Obszar oddziaływania projektu
- Elementy projektowane - linie widokowe
- Elementy projektowane - podcienia, balkony, ganki
- Budynek adaptowany bez zmiany obrysu zewnętrznego
- Nawierzchnia projektowana z małych elementów (kostka brukowa)
- Nawierzchnia projektowana z małych elementów, biol. czynna (ekokrata)
- Nawierzchnia projektowana, biol. czynna - trawnik
- Nawierzchnia projektowana z dużych elementów (płyty betonowe)
- (1+P) Liczba projektowanych kondygnacji w budynkach adaptowanych
- L1 Projektowany punkt świetlny
- L2 Projektowane oświetlenie liniowe
- G1 Projektowane maszty oświetlenia - wys. 4 m
- Projektowane opaski wokół opraw oświetlenia - nawierzchnia z granitowej kostki brukowej
- Projektowane kosze na odpadki
- Projektowane ławki parkowe
- Projektowane tablice informacyjne i infokioski
- Elementy istniejące do usunięcia

LEGENDA-INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

- T-BASZTA T-WIEŻA — Tablice elektryczne zasilająco - sterujące iluminacji muru, odb. ogólnych Wieży / Baszty
- SE — Studzienka przyłączeniowa z gniazdami do obsługi imprez
- Trasa kabli nN zasilających oraz sterowniczych systemu DALI
- 2 — Ilość kabli po jednej trasie

	Zestawienie oświetlenia	MOC(W)
L1	Oprawa doziemna 23W 1011lm 3000K IP 66 IK10	23W
L2	Oprawa doziemna 52.8W 3180 lm 3000K IP 67 IK10	52.8W
G1	Oprawa 34,6W 934lm 3000K + szybka Gobo na słupie wys 4m	34,6W
P1	4811 lm 3000K	47,3W
P2	1236 lm 3000K	18,1W

Oświadczam o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji
w/w pracy geodezyjnej przez Starostę Kluczborskiego

w protokole nr 1 z dnia 07.10.2021r.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dokument podpisany przez
Dariusz Kowaliński
Data: 2021.10.08 13:44:12
CEST

UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,
- oprawy L1 oświetlenia murów montować w odległości ok. 70cm od lica muru.

Rysunek skala 1:500

5 0 25 50m

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza
Parafialna 16, 52-233
Wrocław
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Inwestor: ~~lub nazwa zadania~~
Gmina Byczyna
Rynek 1, 46-220 Byczyna

współpraca:

PROJEKT WYKONAWCZY – nazwa i adres obiektu budowlanego:
Odcinek "B" (południowo-wschodni) murów miejskich
w Byczynie z wieżami: Polską i Piaskową.
ul. Floriańska, ul. Zamoyskiego, ul. Wąska; Byczyna
AM 7; dz. nr: 421, 454, 474, 490, 490/5, 490/6, 490/16 498, 499, 500, 501; Obręb: BYCZYNA

tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu - instalacje elektryczne
skala: 1:500
data: 03.2023
nr rysunku: PZT/E

PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych: mgr inż. Krystyna Stanclik upr. nr 172/DOŚ/09 — podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych: mgr inż. Maria Pawlik upr. nr 255/81/WBPP — podpis: