

Urząd Miasta Bydgoszczy  
Wydział Zamówień Publicznych  
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15

Bydgoszcz, dnia 19.05.2023r.

WZP.271.19.2023.B

Oznaczenie i nr postępowania „**Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji budynku przy ul. Gałczyńskiego w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem.**”- WZP.271.19.2023.B

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przedstawia zadane pytania i udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie 5**

"Prosimy o podanie parametrów i wymiarów zadaszeń szklanych zlokalizowanych nad nowym wejściem do windy i nad nowymi schodami wejściowymi."

#### **Odpowiedź**

**Wymiary (szerokość x długość):**

- nad wejściem 120cmx200cm

- nad wejściem do windy 120cmx140cm

**Parametry:**

**Prefabrykowane zadaszenia szklane na naciągach stalowych**

**Ze szkła hartowanego o grubości min 13 mm dodatkowo wzmocnionego folią.**

**Montaż elementów do powierzchni montażowej na krążku fi 60mm z dwoma otworami fi 8,5mm**

**Uchwyty montażowe szkła – uchwyt punktowy fi 50mm**

**Rodzaj stali – AISI 304**

**Powierzchnia: szlifowana (matowa)**

**Naciąg wykonany z pręta fi 10mm z gwintami na końcach M10 prawy / M10 lewy**

#### **Pytanie 6**

"Prosimy o podanie parametrów wykładziny podłogowej w p.0.5 (sala wyciszenia), p.0.13 (sala relaksacji)."

#### **Odpowiedź**

**W pom. 0.5 Sali wyciszenia wykładzina dywanowa wg punktu 6.8.3 opisu technicznego, w pom. 0.13 sala relaksacji- wykładzina PCV wg punktu 6.8.1 opisu technicznego**

#### **Pytanie 7**

"W jakich pomieszczeniach sanitarnych należy uwzględnić wykonanie przegród systemowych HPL?"

#### **Odpowiedź**

**Zgodnie z zestawieniem- w pom. 0.20 i 0.21**

#### **Pytanie 8**

"Na zestawieniu stolarki brak okna O5 widocznego na rysunku A-03 PBA, architektura, rzut I piętra. Czy okno należy przewidzieć do wymiany?"

**Odpowiedź**

**Nie należy ujmować okna O5. Należy się kierować rys. A-03 PT.**

Kamila Sobiś

*Uprawniona do kontaktu z Wykonawcami*