



ZWiK/DO/JM/.....<sup>P85</sup>/2019

Grodzisk Mazowiecki, <sup>16</sup> .04.2019r.

**Do Wykonawców**

**DOT. POSTĘPOWANIA PN. „ODBIÓR, TRANSPORT I PRZETWORZENIE ODPADU O KODZIE 19 12 10 – ODPAD PALNY (PALIWO ALTERNATYWNE)”, ZNAK SPRAWY: 19/DO/2019**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając zgodnie z § 39 ust. 2 Polityki Zakupów, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Jaka jest wartość opałowa wysuszonego osadu objętego postępowaniem?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie prowadzono badań wartości opałowej odpadu.

**Pytanie 2**

Jaka jest waga nasypowa odpadu bądź jaka jest waga jednego worka typu big-bag wypełnionego odpadem?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż 1 big -bac waży od 600 do ~700 kg. Wartość nasypowa wynosi ok. 650 kg/1 m<sup>3</sup>.

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Michał Kłopotowski  
1. ....  
SZŁONEK ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Magdalena Mroczka  
2. ....  
(podpisy Kierownika Zamawiającego)

Przygotowali: Danuta-Duda Nowicka, Julia Majer



*[Handwritten mark]*