



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.1.4210.154.2023.AK

**DECYZJA nr 396/2023**

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. f, art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1, ust. 4 i ust. 8, art. 400 ust. 2, ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wójta Gminy Dobromierz, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków do rowu na działce nr 85/3 obręb Jaskulin, gmina Dobromierz oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni położonej na działce nr 82/1 obręb Jaskulin, gmina Dobromierz,

**orzekam**

- I. Wydać dla: **Gminy Dobromierz, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz** pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego służącego do odprowadzania oczyszczonych ścieków, położonego na działce nr 85/3 obręb Jaskulin, gm. Dobromierz, o parametrach:
  - średnica – rura DN160 PVC,
  - rzędna posadowienia – 318,50 m n. p. m.,
  - rzędna dna rowu – 318,20 m n. p. m.,
  - rzędna terenu w rejonie wylotu – 320,0 m n. p. m.,
  - umocnienie skarpy i dna rowu płytami ażurowymi, na odcinku 1,2 m poniżej i 1,5 m powyżej wylotu,
  - współrzędne geodezyjne wylotu w ukł. PL-ETRF2000: X: 5639507.7; Y: 5588680.5.
- II. Wydać dla: **Gminy Dobromierz, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz** pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni położonej na działce nr 82/1 obręb Jaskulin do urządzenia wodnego – rowu położonego na działce nr 85/3 obręb Jaskulin, gmina Dobromierz, w ilości:
  - maksymalna ilość odprowadzanych ścieków –  $Q_{\max\text{sek}} = 0,00035 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
  - średnia ilość odprowadzanych ścieków –  $Q_{\text{śrd}} = 1,25 \text{ m}^3/\text{d}$ ,

- dopuszczalna roczna ilość odprowadzanych ścieków –  $Q_{dopr} = 10\,950\text{ m}^3/\text{rok}$ .

Odprowadzane ścieki nie mogą przekroczyć najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, tj.:

- $BZT_5 \leq 25\text{ mg O}_2/\text{l}$ ,
- $CHZT \leq 125\text{ mg O}_2/\text{l}$ ,
- zawiesina ogólna  $\leq 35\text{ mg/l}$ .

**III. Zobowiązać Gminę Dobromierz, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz do:**

- a) wykonywania analiz ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., tj. w przypadku RLM oczyszczalni do 2000 RLM – 4 próbki w okresie roku, a jeżeli ścieki spełniają wymagane warunki - 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki; miejsce poboru prób do analiz – wylot kanalizacji sanitarnej do rowu na działce nr 85/3 obręb Jaskulin lub w studzience kontrolnej przed wylotem ścieków do odbiornika,
- b) określania ilości wprowadzanych ścieków na podstawie zużycia wody tj. wskazań wodomierzy zainstalowanych u odbiorców wody podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej,
- c) bieżącego utrzymywania w należyтым stanie technicznym wszystkich urządzeń wodnych,
- d) przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia,
- e) postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami,
- f) prowadzenia książki eksploatacji oczyszczalni,
- g) wszelkie awarie urządzeń należy odnotować w książce eksploatacji oczyszczalni,
- h) w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających podwyższa się maksymalnie do 50%, w stosunku do wartości podanych w pkt II,
- i) nienaruszania ustaleń, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy Prawo wodne,
- j) naprawienia wszelkich ewentualnych szkód wynikających z realizacji zakresu udzielonych uprawnień.

**IV.** Pozwolenie wodnoprawne, w zakresie punktu II niniejszej decyzji, tj. na korzystanie z usług wodnych, zostaje wydane na czas określony, tj. do dnia 18.12.2033 r.

**V.** Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.



## Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11.04.2023 r., (data wpływu do tut. Zarządu: 18.04.2023 r.), Wójt Gminy Dobromierz, zwrócił się w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków do rowu na działce nr 85/3 obręb Jaskulin, gmina Dobromierz oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni położonej na działce nr 82/1 obręb Jaskulin, gmina Dobromierz do urządzenia wodnego.

W dniu 30.10.2023 r. pismem znak WR.ZUZ.1.4210.154.2023.AK Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. Pełnomocnik Wnioskodawcy uzupełnił wniosek zgodnie z zakresem i w terminie określonym w wezwaniu, dołączając skorygowany operat wodnoprawny opracowany przez Pana mgr inż. Piotra Tokarczyka, Jelenia Góra, kwiecień 2023 r., stanowiący podstawę wydania niniejszej decyzji.

Zawiadomieniem z dnia 24.11.2023 r., znak: WR.ZUZ.1.4210.154.2023.AK, strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, a także poinformowane, iż po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgłoszenia uwag i ewentualnych uzupełnień do sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, organ podał informację o wszczęciu postępowania administracyjnego do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica oraz umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu <http://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-we-wroclawiu/> w zakładce: Ogłoszenia i zawiadomienia. Informacja o wszczęciu postępowania została również przesłana do Urzędu Gminy Dobromierz (pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz), w celu umieszczenia jej w dostępnym miejscu na terenie urzędu oraz na stronie internetowej BIP. Strony postępowania nie wniosły dodatkowych uwag, wniosków i zażaleń do przedmiotowej sprawy.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, iż pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowień art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a w szczególności:

1. „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), zgodnie z którym teren przedsięwzięcia wchodzi w skład jednolitych części wód powierzchniowych, (JCWP), RW600009134849 o nazwie Czarnucha, a także w skład jednolitej części wód podziemnych, (JCWPd), o nr PLGW6000108. JCWP posiada status naturalnej części wód, słaby stan ekologiczny, brak danych o stanie chemicznym oraz zły stan ogólny. Osiągnięcie dobrego stanu jest zagrożone. Oczyszczone ścieki przed wprowadzeniem do rowu będą spełniały parametry określone w przepisach prawnych.
2. „Planu przeciwdziałania skutkom suszy” przyjętego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.07.2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz.1615). Charakter i zakres przedsięwzięcia nie będzie miał wpływu na zagrożenie wystąpienia suszy na rozpatrywanym terenie.
3. „Planu zarządzania ryzykiem powodziowym” – wylot nie jest zlokalizowany w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
4. Wylot oraz oczyszczalnia ścieków położone są na obszarze objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jaskulin uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/159/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14.12.2020 r. /Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r., poz. 7202).



5. Działki nr 85/3 i 82/1 obręb Jaskulin nie są położone na obszarach utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.).

Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu stwierdzono, że nie ma przeszkód do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Niniejszą decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym powiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Ponadto uznano, iż w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia mediacji, o której mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.).

Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji decyzji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Pouczam, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



#### Otrzymują (ZPO):

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy ) + 1 egz. operatu wodnoprawnego,
2. Starosta Świdnicki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica,
3. aa (WR.ZUZ.1) + 1 egz. operatu wodnoprawnego.

#### Do wiadomości:

1. Dział Opłat (ZOU) w/m (ISOK),
2. Dział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZI w/m (ISOK),
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 14, 51-630 Wrocław.