



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sanok”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”

Znak postępowania: **GKI.271.15.2024**

Sanok, dnia 18.09.2024 r.

GMINA SANOK
woj. podkarpackie
38-500 SANOK, ul. Kościuszki 23
NIP 687-17-83-356 REGON 370440749
Centrala (013) 4656551 · fax (013) 4656553

- strona internetowa prowadzonego postępowania -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sanok”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Sanok przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

PYTANIE NR 1

Wykonawca jest w trakcie certyfikacji deklaracji środowiskowej PEP (pismo potwierdzające z instytutu badawczego, że Wykonawca przystąpił do certyfikacji i jest w trakcie jego uzyskania), czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wykonawca był w trakcie certyfikacji, a w momencie zakończenia robót przedstawi certyfikat Zamawiającemu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 2

W załączniku nr 1 do SWZ, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w punkcie 6 Zamawiający zdefiniował „minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla opraw oświetleniowych”, w tym m.in. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaż bezpośredni) oraz od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Jednocześnie Zamawiający żąda zapewnienia pełnego „ograniczenia emisji światła w górną półprzestrzeń” co praktycznie limituje kąt nachylenia oprawy do maksimum +15 stopni od poziomu. Czy zatem Zamawiający zaakceptuje oprawy z regulacją na wysięgniku w zakresie od -45° do +15°?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis jako zgodny z ustawą Pzp. Realną potrzebą Zamawiającego jest dostosowanie położenia oprawy do istniejących konstrukcji nośnych oraz w przypadku rozbudowy układu drogowego np. o ścieżki rowerowe, chodniki, dostosowanie układów optycznych do bieżących warunków drogowych poprzez mechaniczną zmianę ustawienia oprawy a nie jej całkowitą wymianę. Rozszerzając konkurencyjność, Zamawiający dopuszcza rozwiązania w których wymagany zakres regulacji kąta nachylenia będzie realizowany za pomocą dedykowanego, niezintegrowanego przegubu posiadającego raport na zgodność z normą PN-EN 60068-2-6 lub równoważną dla oferowanych wersji opraw (z uwzględnieniem ich wagi oraz parametrów aerodynamicznych).

PYTANIE NR 3

Zamawiający wymaga: Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaż bezpośredni) oraz od -45° do 30° (montaż na wysięgniku).

Zwracamy uwagę, że potrzeba zastosowania tak dużej regulacji jest nadmiarowa, Prosimy o dopuszczenie opraw, które są przystosowane do montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie i w każdej z tych pozycji zapewniającej możliwość regulacji w zakresie -20° - + 20°. Jest to wystarczający zakres, żeby zapewnić horyzontalne położenie oprawy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapis jako zgodny z ustawą Pzp. Realną potrzebą Zamawiającego jest dostosowanie położenia oprawy do istniejących konstrukcji nośnych oraz w przypadku rozbudowy układu drogowego np. o ścieżki rowerowe, chodniki, dostosowanie układów optycznych do bieżących warunków drogowych poprzez mechaniczną zmianę ustawienia oprawy a nie jej całkowitą wymianę. Rozszerzając konkurencyjność, Zamawiający dopuszcza rozwiązania w których wymagany zakres regulacji kąta nachylenia będzie realizowany za pomocą dedykowanego, niezintegrowanego przegubu posiadającego raport na zgodność z normą PN-EN 60068-2-6 lub równoważną dla oferowanych wersji opraw (z uwzględnieniem ich wagi oraz parametrów aerodynamicznych).

PYTANIE NR 4

Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy, tj. odseparowania uchwytu od korpusu. Zapis jest niezrozumiały, ponieważ oprawę przed założeniem bezpośrednio na słup bądź na wysięgnik należy ustawić w odpowiednim położeniu. W każdym z tych położen oprawa umożliwia regulację w wymaganym zakresie. Rozważając dalej: jeżeli muszę oprawę założoną bezpośrednio na słupie założyć na wysięgnik to przecież muszę ją zdjąć ze słupa, oprawę założoną na wysięgniku muszę też zdjąć jeżeli chcę ją założyć bezpośrednio na słupie. Więc jaki sens ma zapis o zmianie sposobu montażu bez konieczności zdejmowania oprawy. My w każdym bądź razie go nie widzimy. Wnosimy więc o usunięcie tego zapisu

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania w których zmiana sposobu montażu wymaga odseparowanie uchwytu od korpusu oprawy za pomocą dedykowanego,

niezintegrowanego przegubu posiadającego raport na zgodność z normą PN-EN 60068-2-6 lub równoważną dla oferowanych wersji opraw (z uwzględnieniem ich wagi oraz parametrów aerodynamicznych).

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**


WÓJT GMINY SANOK
mgr inż. Paweł Wdowiak