

Strona 1 z 1

26 III 2018
Lp. 280

DECYZJA Nr 119/2018
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Dębicy
z dnia 22.03.2018 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.*), art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.*) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257*) w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 19 grudnia 2017 r. przeprowadzonych w dniu 19 grudnia 2017 r. w obiekcie: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica

n a k a z u j ę

Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica; wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

- 1. Dostosować zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi szerokości wyjść ewakuacyjnych przekroczonych o ponad jedną trzecią od wymaganej wartości z sali gimnastycznej usytuowanej w „starej” części obiektu.**

Podstawa prawna :

- § 15 ust. 1 pkt 1 § 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*t.j.: Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 71*),
- § 240 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (*Dz. U. z 2015 poz. 1422*) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.*).

Termin wykonania: do 31 grudnia 2019 r.

UZASADNIENIE

W związku z realizacją Rocznego Planu Czynności kontrolno – rozpoznawczych na rok 2017, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, legitymujący się upoważnieniem nr 119/2017 z dnia 05 grudnia 2017 r., na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzili w dniu 19 grudnia 2017 r., czynności kontrolno-rozpoznawcze na terenie: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, położonego przy ul. Ogrodowej 20,

39-200 Dębica. Czynności te zakończone zostały podpisaniem przez przedstawicieli stron, protokołu z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno – rozpoznawczych, bez wniesienia zastrzeżeń.

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono występowanie szeregu nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wśród nich stwierdzono, że drzwi ewakuacyjne z sali sportowej usytuowanej w „starej” części obiektu nie spełniają wymagań przepisów

W czasie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż szerokość wyjść ewakuacyjnych z sali sportowej jest mniejsza o ponad jedną trzecią od wymaganej § 240 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (*t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1422 ze zm.*), który mówi, że drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. Sytuacja ta jest podstawą do zaliczenia obiektu jako zagrażającego życiu ludzi o czym mówi § 16 ust.1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*t.j.: Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719*). W takiej sytuacji wymagane jest dostosowanie szerokości wyjść do wymagań techniczno-budowlanych. Aktualnie istniejący stan powoduje utrudnienie warunków ewakuacji osób przebywających w sali oraz w sytuacji wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. W związku z tym, że budynek został uznany jako za zagrażający życiu ludzi to stosownie do § 2 ust 2 i ust. 3a w zw. z § 207 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) wskazano, że obowiązki nakazane niniejszą decyzją mogą być zrealizowane w inny sposób niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu po uzgodnieniu z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 i art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 poz. 736 ze zm.*) właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu ma obowiązek zapewnić ich ochronę przeciwpożarową oraz ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257*) w związku z art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.*) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy (KP PSP w Dębicy ul. Podłęby 6a, 39-200 Dębica), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j.: Dz. U. 2017 r. poz. 1257*) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania składa się do Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna, co

oznacza iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości odwołania od tej decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W.Z. KOMENDANTA POWIATOWEGO
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Roman Merchut
ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

- 1) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy,
ul. Ogrodowa 20,
39-200 Dębica
- 2) POT - KP PSP,
- 3) aa.

WS

