

DECYZJA Nr 118/2018
Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Dębicy
z dnia 22.03.2018 r.

26 III 2018

219

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.*), art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.*) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257*) w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 19 grudnia 2017 r. przeprowadzonych w dniu 19 grudnia 2017 r. w obiekcie: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica

n a k a z u j ę

Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica; wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1. Zapewnić warunki ewakuacji zgodne z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych z klatki schodowej prowadzącej z poddasza.

Podstawa prawna:

- Art. 4 ust. 1. pkt. 1) i 4) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.*),
- § 16 ust. 1 i 2 pkt 1) oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*t.j.: Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719*);

Termin wykonania: do 31 grudnia 2019 r.

UZASADNIENIE

W związku z realizacją Roczego Planu Czynności kontrolno – rozpoznawczych na rok 2017, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, legitymujący się upoważnieniem nr 119/2017 z dnia 05 grudnia 2017 r., na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 pkt. 1, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzili w dniu 19 grudnia 2017 r., czynności kontrolno-rozpoznawcze na terenie: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, położonego przy ul. Ogrodowej 20, 39-200 Dębica. Czynności te zakończone zostały podpisaniem przez przedstawicieli stron, protokołu z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno – rozpoznawczych, bez wniesienia zastrzeżeń.

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono występowanie szeregu nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wśród nich stwierdzono, iż spocznik występujący pomiędzy biegami klatki schodowej prowadzącej z poddasza ma szerokość wynoszącą 0,6 m przy wymaganej szerokości wynoszącej 1,5 m.

Rozpatrując zapisy niniejszej decyzji kontrola wykazała, że ewakuacja z bocznej klatki schodowej nie zapewnia odpowiednich warunków ewakuacji. Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: „Użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi”.

W omawianym przypadku podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne, o których mowa powyżej, jest: szerokość spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych.

Na podstawie § 16 ust. 3 rzeczonego powyżej rozporządzenia nakłada na właściciela lub zarządcę budynku, zastosowanie rozwiązania zapewniającego spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.

Uwzględniając powyższe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) t. j. § 68 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia:

Przeznaczenie budynków	Minimalna szerokość użytkowa (m)		Maksymalna wysokość stopni (m)
	biegu	spocznika	
1	2	3	4
Budynki mieszkalne jednorodzinne i w zabudowie zagrodowej oraz mieszkania dwupoziomowe	0,8	0,8	0,19
Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego ^{*)} oraz budynki użyteczności publicznej^{*)} , z wyłączeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej, a także budynki produkcyjne ^{*)} , magazynowo - składowe oraz usługowe, w których zatrudnia się ponad 10 osób	1,2	1,5	0,175
Przedszkola i żłobki	1,2	1,3	0,15
Budynki opieki zdrowotnej ^{*)}	1,4	1,5	0,15
Garaże wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób	0,9	0,9	0,19
We wszystkich budynkach niezależnie od ich przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczeń technicznych i poddaszy nieużytkowych	0,8	0,8	0,2

Jak wskazano powyżej spocznik występujący pomiędzy biegami bocznej klatki schodowej ma szerokość wynoszącą 0,6 m przy wymaganej szerokości wynoszącej 1,5 m.

Zaistniały stan rzeczy w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych niesie za sobą uznanie budynku jako zagrażającego życiu; w myśl powyżej przywołanych przepisów. Wobec powyższego w oparciu o § 16 ust. 3 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. właściciel budynku jest zobowiązany do zastosowania rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które na podstawie § 207 ust. 2 stosuje się również do

użytkowanych budynków istniejących, które zagrażają życiu ludzi, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 i 3a.

W związku z tym, że budynek został uznany jako za zagrażający życiu ludzi to stosownie do § 2 ust. 2 i ust. 3a w zw. z § 207 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) wskazano, że obowiązki nakazane niniejszą decyzją mogą być zrealizowane w inny sposób niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu po uzgodnieniu z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 i art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. z 2017 poz. 736 ze zm.*) właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu ma obowiązek zapewnić ich ochronę przeciwpożarową oraz ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257*) w związku z art. 11a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.*) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy (KP PSP w Dębicy ul. Poddęby 6a, 39-200 Dębica), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257*) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania składa się do Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna, co oznacza iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości odwołania od tej decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W.Z. KOMENDANTA POWIATOWEGO
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr *[podpis]* Roman Merchut
ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

- 1) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy,
ul. Ogrodowa 20,
39-200 Dębica
POT - KP PSP,
- 2) aa.

WS

