



Uwaga!
Przecięcia z kablami energetycznymi należy zabezpieczyć rurami typu AROT długość 1,6m:

- linie niskiego napięcia, rurą niebieską, Ø110mm
- linie wysokiego napięcia, rurą czerwoną, Ø160mm