

Świecie, dnia 07.02.2024 r.

Powiat Świecki
ul. Gen. J. Hallera 9
86-100 Świecie

PZEA.251.1.2024

**Wyjaśnienia na Zapytania Wykonawców
do Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn.:
Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 7 z dnia 06.02.2024 r.:

„W związku z prowadzonym postępowaniem chcieliśmy zadać następujące pytania

1. W przedmiarze robót nie ujęto gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. Powierzchnia po wykonaniu tynku nie jest tak gładka, jak po wykonaniu gładzi. Czy taka powierzchnia będzie wystarczająca dla Inwestora, czy należy doliczyć gładzie na wszystkich tynkach ścian i sufitów.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Ściany należy wykończyć zgodnie z dokumentacją projektową, tj. powierzchnia otynkowanych ścian musi zostać przygotowana pod malowanie projektowanymi farbami lub pod inny, wskazany w dokumentacji rodzaj wykończenia. Warunki odbioru wykończonych ścian wskazano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganej gładkości ścian za pomocą samych tynków, należy wykonać dodatkową warstwę gładzi.

STAROSTA

Barbara Studzińska