



Nazwa	Zasilanie	Kontrola obecności faz	TR2	R1istn	R2istn	1 Ośw pom 01, 03, 04, 05, 09, 19, 24	2 Ośw pom 11, 13, 14, 16, 18	3 Ośw pom 20, 21, 22, 23	4 Ośw pom 12	5 Ośw pom 15	6 Ośw pom 17	7 Ośw pom 02, 06, 07, 10	8 Ośw pom 08	AW EW	Ośw zew	11 Gn pom 02, 03, 04, 10	12 Gn pom 12	13 Gn pom 15	14 Gn pom 17	15 Gn pom 22	16 Gn pom 06	17 Gn pom 07	18 Gn pom 07	19 Gn pom 07	20 Gn pom 07	21 Gn pom 13	22 Gn pom 16	23 Gn pom 18	24 Gn pom 20	25 Gn pom 21	26 Gn pom 14	27 Gn pom 11	28 Gn pom 11	29 Gn pom 11	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	
Napięcie [V]	400	400	400	400	400	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Moc zainstalowana Pi [kW]	31.40	0.00	4.10	6.00	6.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.30	0.00	0.00	2.40	0.60	0.60	0.60	0.90	0.60	0.60	0.60	0.60	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
Moc obciążenia Po [kW]	20.62	0.00	3.69	6.00	6.00	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.27	0.00	0.00	2.16	0.54	0.54	0.54	0.81	0.54	0.54	0.54	0.54	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prąd Io [A]	31.3	0.0	5.6	9.1	9.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.2	0.0	0.0	9.9	2.5	2.5	2.5	3.7	2.5	2.5	2.5	2.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
Typ przewodu	YKY 5x50		YKY 5x4	YKY 5x10	YKY 5x10	YDyp 3x1.5	YDyp 3x1.5	YDyp 3x1.5	YDyp 3x1.5	YDyp 3x1.5	YDyp 3x1.5	YDyp 3x1.5	YDyp 3x1.5	YDyp 3x1.5	YDyp 3x1.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5	YDyp 3x2.5		



HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.
87-800 Włocławek, ul. Szpilana 9/1
tel.: +48 502 033 232, +48 502 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Inwestycja:
Rozbudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem na żłobek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianą do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 247, 248/3, 248/4 położonych w miejscowości Kruszyn (obręb 0012) - gmina Włocławek.

Inwestor:
Gmina Włocławek
ul. Królewicka 7
87-800 Włocławek

Projektant: inż. Roman Pietrzak UAN-N-V/147/TO/84	Podpis:
---	---------

Opracował: inż. Robert Szafrński E/1166/716/20 D/516/716/20	Podpis:
---	---------

Opracował: inż. Michał Nowacki E1/707/11664/20 D1/707/11665/20	Podpis:
--	---------

Sprawdzący: mgr inż. Czesław Szymaniak KUP/0144/POOE/11	Podpis:
---	---------

Etap:
Projekt techniczny

Branża:
Elektryczna

Tytuł rysunku:
Schemat TR1

Skala: -----	Data: 28.02.2021r.	W rys. E05
-----------------	-----------------------	---------------

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.