



## wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań  
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48  
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 08.05.2025  
EZ/45/2025/447

### **Wg rozdzielnika**

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: **Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Wielkopolskim Centrum Onkologii – 3 Pakiety.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), **udziela odpowiedzi** na pytania:

#### **Pytanie 1**

W związku z prowadzonym postępowaniem bardzo proszę o doprecyzowanie ilości jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych w systemach Split/Multisplit. Liczba podana w OPZ niestety nie mówi zbyt wiele, ze względu na wiele kombinacji jakie mogą zostać zastosowane w układach typu MultSplit (do jednostki zewnętrznej mogą być podłączone nawet 4 jednostki wewnętrzne).

#### **Odpowiedź:**

W ofercie proszę przyjąć 10 kompletów systemów multi 3x1.  
Pozostałe urządzenia typu split w układach 1x1.

Z poważaniem

Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

mgr inż. Szymon Matuszewski

starszy inspektor ds. technicznych