
(N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 3x2,5mm2
HTKSHekw FE180 PH90/E90 0,75 kV 3x2x0,8
HTKSHekw FE180 PH90/E90 0,75 kV 1x2x0,8
(N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 4x1,5mm2
HTKSHekw FE180 PH90/E90 0,75 kV 5x2x0,8
HTKSH 4x2x0,8 B2ca s1b d1 a1
SYGNAŁ ALARMOWY – URUCHOMIENIE ODDYMIANIA
Z MODUŁU P3:6S – WYJŚCIE OUT1
PRZEKAŹNIK ALARMU
DO MODUŁU P3:6S – WEJŚCIE IN2
PRZEKAŹNIK USZKODZENIA
DO MODUŁU P3:6S – WEJŚCIE IN1
KL-1 (Pom. 0.37)
KL-2 (Pom. 0.36)
KL-3 (Pom. 0.35)
KL-4 (Pom. 0.34)
KL-5 (Pom. 0.38)
KL-6 (Pom. 0.40)
KL-7 (Pom. 0.40)
KL-8 (Pom. 0.40)
KL-9 (Pom. 0.42)
KL-10 (Pom. 0.43)
KL-11 (Pom. 0.47)
KL-12 (Pom. 0.47)
KL-13 (Pom. 0.31)
KL-14 (Pom. 0.29)
KL-15 (Pom. 0.31)
KLAPA ODCINAJĄCA STRONA PÓŁNOCNA
SIŁOWNIK
PRZEŁĄCZNIKI KRAŃCOWE (OPCJA)
ALARM
DOZÓR
PP E90
MODUŁ GŁÓWNEGO STEROWNIKA
MODUŁ GRUPOWO-LINIOWY, WERSJA 8A
CEN
PKA
PKU
D/W
A1 A2 B K
WY
- A + - D +
KRAŃCÓWKI
zasil.
(N)HXH FE180 PH90/E90 2x1,5mm2
pol. wewn.
NC C NO
PKUZ
WYJ 24V
24V
ZASILACZ
AKU
STEROW
MODUŁ ZASILANIA UNIWERSALNEGO (16A/24V)
AKUMULATOR 7,2 Ah
Z ROZDZ. RPOŻ
L2
-F
C10/0,03 AC
Moduł zasilacza 500W (20A)
230 V~
L N PE
Schemat sterowniczy centrali sterującej klap
Opracował:
ZUH KONSPOŻ Sp. J.
ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY "KONSPOŻ" Sp. J.
LEGIZM SMUKOWA & KATARZYNA PRZYCHODZEŃ
20-234 LUBLIN, UL. METALURGICZNA 11
Obiekt:
BUDYNEK WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ
Dz. nr ewid. 78/11, obręb: 15, ark. 2
ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
Temat:
Projekt wykonawczy dotyczący dostosowania instalacji elektrycznych budynku WSSE do wymagań ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie:
- instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru
- instalacji oddymiania dróg ewakuacyjnych
- instalacji oświetlenia awaryjnego
- instalacji Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu
Nazwa rysunku:
SCHEMAT STEROWNICZY CENTRALI STRERUJĄCEJ KLAP
Autorzy:
Projektował
mgr inż. Tomasz Kopeć
Instalacje elektryczne i SSP
LUB/0132/PWOE/10 - CNBOP nr 294/2017
Sprawdził
inż. Krzysztof Kędziewski
Instalacje elektryczne i SSP
LUB/0146/POOE/10 - CNBOP nr 293/2017
Skala: ND
Data: 12.2021
Nr rysunku: E-10