

ZP.271.29.2023

**Zamawiający:**  
Gmina Słupsk  
ul. Sportowa 34  
76-200 Słupsk

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku i do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie – ZP.271.29.2023.**

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada na pytanie zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

### **Pytanie nr 1:**

W części I Zamawiający oczekuje dostawy stołów laboratoryjnych wyposażonych w przystawki elektryczne (zasilacze laboratoryjne).

Opis przystawki elektrycznej sugeruje standardowy zasilacz laboratoryjny, zasilany z sieci elektrycznej o napięciu 230V.

W związku z tym, że Zamawiający oczekuje dostawy i montażu wyposażenia:

- czy w kalkulacji cenowej uwzględnić również doprowadzenie zasilania do stołów uczniowskich ?
- jeżeli doprowadzenie zasilania to jakiej długości instalację elektryczną należy przyjąć do wyceny ?

### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający oczekuje dostawy ławek z przystawką elektryczną (nie stołów laboratoryjnych). Zasilacz laboratoryjny o napięciu 230 tylko w stole demonstracyjnym, od którego rozproszony jest "bezpieczny prąd" dla uczniów o napięciu 24V. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić również doprowadzenie zasilania do stołów uczniowskich. Doprowadzenie zasilania należy przyjąć do wyceny, długość instalacji elektrycznej to 2x6 m.

*Wójt Gminy Słupsk  
Barbara Dykier*