

PARTER 1/...

1.KOMUNIKACJA	-20,10m <sup>2</sup>
2. POM. POMPY CIEPŁA	-7,30m <sup>2</sup>
3.W.C. MĘSKIE	-5,20m <sup>2</sup>
4.W.C. KOBIECI	-9,90m <sup>2</sup>
5.SCENA	-13,10m <sup>2</sup>
6.SALA	-135,90m <sup>2</sup>
7.KUCHNIA	-31,90m <sup>2</sup>
8. ZMYWALNIA	-16,08m <sup>2</sup>
9.WC	-1,98m <sup>2</sup>
10.POM. NA LODÓWKI	-3,20m <sup>2</sup>
11.MAGAZYN	-3,20m <sup>2</sup>
12.POM. SOCJAL.	-9,30m <sup>2</sup>
13.WIATROLAP	-2,43m <sup>2</sup>
14.GARAŻ	-37,40m <sup>2</sup>
15.ZAPLECZE	-34,42m <sup>2</sup>
16.POMIESZCZENIE SOCJALNE II	-6,10m <sup>2</sup>
17.ŁAZIENKA	-8,60m <sup>2</sup>
18.POM. PORZĄDKOWE	-1,40m <sup>2</sup>
19.ZAPLECZE SCENY	-6,50m <sup>2</sup>

- Centrala powietrznej pompy ciepła 16 KW
- Pompa ciepła, centrala elektryczna Qel
- zbiornik buforowy wody ciepłej c.o.
- zbiornik c.w.u.
- szafa rozdzielająca
- zasilanie
- powrót
- ogrzewanie podłogowe
- grzejnik płytowy


- ściany projektowane
- ściany istniejące
- ściany do wyburzenia

SCHEMAT INSTALACJI C.O.

1:100


Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek				
OBIEKT	ŚWIETLICA WIEJSKA WE WRĄBCZYNKU			SKALA 1:100
TEMAT RYSUNKU	RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.			NR RYS. 1
INWESTOR	GMINA I MIASTO PYZDRY TACZANOWSKIEGO 1, 62-310 PYZDRY	BRANŻA	SANITARNA	DATA 09.2022 r.
ADRES BUDOWY	WRĄBCZYNEK GM. PYZDRY, 62-310 WRĄBCZYNEK DZIAŁKA NR 400	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Kapuściński WKP/0153/PV/GS/10	
		SPRAWDZIŁ		






SCHEMAT INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ  
WODY UŻYTKOWEJ 1:100

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek				
OBIEKT	ŚWIETLICA WIEJSKA WE WRĄBCZYNKU			SKALA 1:100
TEMAT RYSUNKU	RZUT PARTERU – INSTALACJA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ			NR RYS. 2
INWESTOR	GMINA I MIASTO PYZDRY TACZANOWSKIEGO 1, 62-310 PYZDRY	BRANŻA	SANITARNA	DATA 09.2022 r.
ADRES BUDOWY	WRĄBCZYNEK GM. PYZDRY, 62-310 WRĄBCZYNEK DZIAŁKA NR 400	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Kapuściński WKP/0153/PWOS/10	
		SPRAWDZIŁ		







↑ - wentylacja grawitacyjna, wyciąg sufitowy  
połączony rury typu spiro Ø160mm,  
wyprowadzony ponad dach, zakończony  
wywiewką.

Przejście przez sufit podwieszany wykonać  
szczelnie zgodnie z wymaganiami PPOŻ  
oraz obowiązującą normą

○ - wyciąg wentylacji mechanicznej Ø250mm

□ - Centralna wentylacja.  
Stacja wyciągu mechanicznego  
wentylacji. Zasilanie trójfazowe

#### PARTER 1/...

1.KOMUNIKACJA	-20,10m <sup>2</sup>
2. POM. POMPY CIEPŁA	-7,30m <sup>2</sup>
3.W.C. MĘSKIE	-5,20m <sup>2</sup>
4.W.C. KOBIET	-9,90m <sup>2</sup>
5.SCENA	-13,10m <sup>2</sup>
6.SALA	-135,90m <sup>2</sup>
7.KUCHNIA	-31,90m <sup>2</sup>
8. ZMYWALNIA	-16,08m <sup>2</sup>
9.WC	-1,98m <sup>2</sup>
10.POM. NA LODÓWKI	-3,20m <sup>2</sup>
11.MAGAZYN	-3,20m <sup>2</sup>
12.POM. SOCJAL.	-9,30m <sup>2</sup>
13.WIATROŁAP	-2,43m <sup>2</sup>
14.GARAŻ	-37,40m <sup>2</sup>
15.ZAPLECZE	-34,42m <sup>2</sup>
16.POMIESZCZENIE SOCJALNE II	-6,10m <sup>2</sup>
17.ŁAZIENKA	-8,60m <sup>2</sup>
18.POM. PORZĄDKOWE	-1,40m <sup>2</sup>
19.ZAPLECZE SCENY	-6,50m <sup>2</sup>

### SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GRAWIDACYJNEJ 1:100

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek				
OBIEKT	ŚWIETLICA WIEJSKA WE WRĄBCZYNKU			SKALA 1:100
TEMAT RYSUNKU	RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI			NR RYS. 1
INWESTOR	GMINA I MIASTO PYZDRY TACZANOWSKIEGO 1, 62-310 PYZDRY	BRANŻA	SANITARNA	DATA 09.2022 r.
ADRES BUDOWY	WRĄBCZYNEK GM. PYZDRY, 62-310 WRĄBCZYNEK DZIAŁKA NR 400	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Kapuściński WKP/0153/PWOS/10	
		SPRAWDZIŁ		

