



Dotyczy RBRiGK.271.2.8.2021- Przebudowa placu zabaw w Smółsku

RBRiGK.271.2.8.2021

Włocławek 08 czerwca 2021r.

Do Wszystkich

Wyjaśnienie do SWZ

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego w dniu 02 czerwca 2021 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienia SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia:

Pytanie:

Bardzo proszę o informację czy zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych SBR lub EPDM 50x50x0,75 cm kwadratowych o parametrach dostosowanych do wysokości swobodnego upadku przekraczającej 2,35 m? Płyty są kwadratowe, nie puzzle. W projekcie są przedstawione maty w kształcie w kształcie puzzli, jednak takie maty występują jedynie do wysokości swobodnego upadku 1,6 m. Urządzenie Zestaw Kula ma posiadać wysokość swobodnego upadku 2,35 m więc niemożliwe jest spełnienie wymagań odnośnie nawierzchni bezpiecznej poprzez zaproponowane maty w kształcie puzzli.

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe informujemy, że wyrażamy zgodę na nawierzchnię z płyt EPDM 500*500*75mm kwadratowych na pow. 6,5*5,5 dostosowanych do urządzenia Zestaw Kul i wys. 2,35m. Grubość 75mm jest tu konieczna. Pozostałą część podłoża o wym.6,5*5,5m pod potrzeby trampolin ziemnych należy również wykonać z płyt EPMD 500*500mm ale grub. min. 40mm.