

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Opinia geotechniczna z Dokumentacją badań podłoża gruntowego dla zadania pt. "Rozbiórka i budowa nowego przedszkola i żłobka przy ul. Sabały 10 w Zakopanem, wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową infrastruktury technicznej"

Lp.	Nr otworu	Głębokość poboru próbki	Rodzaj gruntu	Zawartość CaCO ₃	Stan Wilgotności	Wąteczkowanie	Stan gruntu	Zawartość części organicznych	Wilgotność W _n	Granica plastyczności	Granica płynności	Stopień plastyczności IL
1	O1	0,2 - 2,6	G - Glina, ciemno szara	<1	mw	2/2	tpl	-	25,18	21,64	37,48	0,22
2	O1	2,6 - 2,8	G - Glina, ciemno szara	<1	w	3/3	pl	-	26,33	21,24	38,50	0,29
3	O3	0,8 - 2,5	G+KR – Glina z okruchami, brązowa	<1	w	1/1	tpl	-	22,18	19,26	37,59	0,16
4	O5	0,3 - 2,3	G+KR – Glina z okruchami, brązowa	<1	w	1/1	tpl	-	21,08	18,12	34,44	0,18