


Pętla dozorowa

Pętla dozorowa

YnTKSY 1x2x0,8




EKS-3022
P1/1

HTKSH ekw PH90 1x2x1

UWAGA:
Podane urządzenia są podane przykładowo, możliwe jest stosowanie zamiennych komponentów o parametrach nie gorszych niż proponowane.

Centrala wentylacyjna



JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEWODZĄCA:	
GRUPAYANGARCHITEKCI	
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn www.grupayang.pl; e-mail: pracownia@grupayang.pl mobile: +48 735 963 730	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN BUDYNEK "A" – BUDYNEK BIUROWY	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: KWIDZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1 OBREB 0018, JEDN. EWD. 220701_1 KWIDZYN ID DZ. 220701_1.0018.24/1	
TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU: SCHEMAT WYŁĄCZENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ	
SKALA:	NR RYSUNKU:
SZKIC	E-21
DATA: CZERWIEC 2024	
IMIE I NAZWISKO: mgr inż. Michał Gruzlewski	PODPIS:
SPECJALNOŚĆ: Elektryczna	NR UPRAWNIENIA: POM/0201/PODE/11
IMIE I NAZWISKO: Jakub Gruzlewski	PODPIS:
SPECJALNOŚĆ: Elektryczna	NR UPRAWNIENIA: -
IMIE I NAZWISKO: mgr inż. Michał Kłopotowski	PODPIS:
SPECJALNOŚĆ: Elektryczna	NR UPRAWNIENIA: KUP/0099/PWBE/24