

UWAGA:  
Podane urządzenia są podane przykładowo, możliwe jest stosowanie zamiennych komponentów o parametrach nie gorszych niż proponowane.

LEGENDA:

	CZUJKA OBECNOŚCI I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Z MODUŁEM DALI LDALI-MS2-BT
	PRZYCISK PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
	PRZEJŚCIA Z KORYT KABLOWYCH DO POMIESZCZEŃ

Lista oprav			
Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Moc przyłączowa
1	Philips	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22,5 W
2	Philips	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	25 W
3	Philips	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	32 W
4	Philips	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	
Ozn.	Nazwa
AW1	EATON - ROUNDTECH O 200 APL N/T
AW2	EATON - ROUNDTECH E 200 APL N/T
AW3	EATON - ROUNDTECH O 400 APL N/T
AW4	EATON - ROUNDTECH E 400 APL N/T
AW5	EATON - SAFELITE 250 APL
AWZ	EATON - SAFELITE 250 APL + ZESTAW GRZEWczy
H1	EATON - ROUNDTECH O 400 APL N/T
EW1	EATON - SAFELITE 250 APL JEDNOSTRONNA 20m
EW2	EATON - SAFELITE 250 APL DWUSTRONNA 20m

UWAGI:

- Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.
- Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposażone w funkcję automatycznego testowania.
- Czas podtrzymania oświetlenia awaryjnego 1h.
- Oprawa EW2 realizuje jednocześnie funkcję oprawy ewakuacyjnej oraz awaryjnej, jak przedstawiono na poniższym zdjęciu.
- Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposażone w funkcję centralnego monitorowania.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEWODZĄCA: <b>GRUPAYANG</b> ARCHITEKCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn www.grupayang.pl; e-mail: pracownia@grupayang.pl mobile: +48 735 963 730	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN BUDYNEK "B" – GARAŻOWO-GOSPODARCZY	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: KWIDZYN, UL. LEŚNA DZ. NR 24/1 OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN ID DZ. 220701_1.0018.24/1	
TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU: PROJEKT OŚWIETLENIA RZUT PARTERU	
SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: E-01
DATA: CZERWIEC 2024	
PROJEKTANT: IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Michał Gruzlewski	PODPIS: [Signature]
SPECJALNOŚĆ: Elektryczna	NR UPRAWNIENIA: POM/0201/P00E/11
OPRACOWAŁ: IMIĘ I NAZWISKO: Jakub Gruzlewski	PODPIS: [Signature]
SPECJALNOŚĆ: Elektryczna	NR UPRAWNIENIA: -
OPRACOWAŁ: IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Michał Kłopotowski	PODPIS: [Signature]
SPECJALNOŚĆ: Elektryczna	NR UPRAWNIENIA: KUP/0099/PWBE/24

