



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

99 812 400,00 zł

Świnoujście, 28.06.2024r.

EA/PW/NI/ 1009 / 168 /2024/KSz

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 99.812.400,00 zł.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego na wirówkach w okresie 24 miesięcy**”.

I Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług”, na wykonanie zadania pn.: „**Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego na wirówkach w okresie 24 miesięcy**”, uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę Brenntag Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. J. Bema 21, 47 – 224 Kędzierzyn Koźle.

Cena brutto oferty najkorzystniejszej za dostawę 1 kg polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego na wirówkach - **19,88 PLN**

Koszt uzyskania efektu (odwadniania) oferty najkorzystniejszej - **226,63 zł brutto**

Jakość odcieku – wartość zawiesiny ogólnej oferty najkorzystniejszej: **0,16 %**

II Informacja dotycząca złożonych ofert

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu:

- złożone zostały dwie oferty,
- nie została złożona żadna oferta podlegająca odrzuceniu,
- nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Oferta nr 1

Klimapol Sp. z o.o.

Dąbrowica 127C, 21-002 Jastków

a) cena brutto za dostawę 1 kg polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego na wirówkach o nazwie Praesto 860 BS **19,62 PLN**

b) ilość polielektrolitu, jaka jest niezbędna dla uzyskania założonego efektu wynosi **11,86 kg** polielektrolitu na 1 Mg suchej masy

c) koszt uzyskania efektu (odwadniania) rozumiany jako koszt zużytego środka dla odwodnienia 1 Mg s.m. osadu wynosi: **232,69 zł brutto**

d) jakość odcieku – wartość zawiesiny ogólnej : **0,18 %** suchej masy

e) sucha masa osadu po odwodnieniu: **25,48%**

Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium cena brutto za 1 kg polielektrolitu – **10,00**



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

99 812 400,00 zł

Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium koszt uzyskania efektu (odwadniania) rozumiany jako koszt zużytego środka dla odwodnienia 1 Mg s.m. osadu – **58,44**
Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium jakość odcieku – **26,67**
Łączna liczba punktów przyznanych ofercie – **95,11**

Oferta nr 2

Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21, 47 – 224 Kędzierzyn Koźle

- a) cena brutto za dostawę 1 kg polielektrolitu do odwadniania osadu prefermentowanego na wirówkach o nazwie zetag 8165 w cenie brutto **19,88 PLN**
- b) ilość polielektrolitu, jaka jest niezbędna dla uzyskania założonego efektu wynosi **11,40 kg** polielektrolitu na 1 Mg suchej masy
- c) koszt uzyskania efektu (odwadniania) rozumiany jako koszt zużytego środka dla odwodnienia 1 Mg s.m. osadu wynosi: **226,63 zł brutto**
- d) jakość odcieku – wartość zawiesiny ogólnej : **0,16 %** suchej masy
- e) sucha masa osadu po odwodnieniu: **25,19 %**

Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium cena brutto za 1 kg polielektrolitu – **9,87**
Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium koszt uzyskania efektu (odwadniania) rozumiany jako koszt zużytego środka dla odwodnienia 1 Mg s.m. osadu – **60,00**
Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium jakość odcieku – **30,00**
Łączna liczba punktów przyznanych ofercie – **99,87**

Prokurent

mgr inż. Radosław Wrzeszcz