



Nr sprawy DT.2620.5.2025

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień
sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

na:

„Wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 zlokalizowanego w miejscowości Izbice, gm. Rawicz oraz wykonanie otworu studziennego nr 4 wraz z likwidacją zużytego otworu studziennego nr 2 zlokalizowanych w miejscowości Zielona Wieś, gm. Rawicz”.

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska nr 20
63-900 Rawicz



I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

Adres: Folwark, ul. Półwiejska nr 20, 63-900 Rawicz

tel. 65-546-10-59 , fax 65-546-70-04

e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl

strona internetowa: www.bip.zwikrawicz.pl

NIP – 699-195-85-51 REGON – 365551409

2. Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ - 15⁰⁰

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. z dnia 20.01.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej – Open Nexus, co oznacza, że na platformie zakupowej:

- 1) Zamawiający będzie publikował wszelkie dokumenty i informacje dotyczące postępowania;*
- 2) Wykonawcy będą: składać oferty i wszystkie wymagane dokumenty, wnosić zapytania lub prośby o wyjaśnienia kierowane do Zamawiającego oraz składać wyjaśnienia i uzupełnienia złożonej oferty na wezwanie Zamawiającego.*

Adres strony na której znajduje się platforma zakupowa:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 zlokalizowanego w miejscowości Izbice, gm. Rawicz oraz wykonanie otworu studziennego nr 4 wraz z likwidacją zużytego otworu studziennego nr 2 zlokalizowanych w miejscowości Zielona Wieś, gm. Rawicz”.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

Zadanie nr 1: „Wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 zlokalizowanego w miejscowości Izbice, gm. Rawicz”.

Zadanie nr 2: „Wykonanie otworu studziennego nr 4 oraz likwidacja zużytego otworu studziennego nr 2 zlokalizowanych w miejscowości Zielona Wieś, gm. Rawicz”.

W związku z tym, że załączona do niniejszej swz dokumentacja techniczna w zakresie zadania nr 2 dotyczy wykonania otworów studziennych nr 4 i 5, Zamawiający informuje, że Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty związane tylko z wykonaniem otworu studziennego nr 4 oraz likwidacją zużytego otworu studziennego nr 2 zlokalizowanych w miejscowości Zielona Wieś, gm. Rawicz.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZADANIA NR 1 ORAZ ZADANIA NR 2:



Zadanie nr 1: „Wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 zlokalizowanego w miejscowości Izbice, gm. Rawicz”.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót polegających na wykonaniu dodatkowego otworu studziennego nr 4 zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstocénskich (teren ujęcia stanowi działka o numerze ewidencyjnym 247/6, obręb ewidencyjny 302205_5.0004, Izbice), gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Otwór hydrogeologiczny nr 4 należy wykonać zestawem wiertniczym przystosowanym do wierceń - udarowych średnicą rur osłonowych $\varnothing$ 508 mm do głębokości 22,50 m p.p.t. Nie dopuszcza się realizacji robót inną metodą, a Zamawiający odrzuci oferty, które będą przewidywały inną metodę wykonania otworu hydrogeologicznego. Ponadto ze względu na średnicę początkową wiercenia należy zastosować urządzenie wiertnicze dostosowane do wiercenia w średnicy początkowej 508 mm = 20 cali np. US – 250, H4-1H.

Przed wykonaniem otworu hydrogeologicznego nr 4 należy zgłosić zamiar wykonania robót geologicznych Staroście Rawickiemu, Państwowej Służbie Geologicznej oraz Burmistrzowi Gminy Rawicz najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia robót.

Wykonany otwór studzienny nr 4, należy uzbroić w obudowę napowierzchniową wykonaną z laminatu poliestrowego wraz z armaturą ze stali nierdzewnej DN 80, pompę głębinową i rury tłoczne ze stali nierdzewnej DN 80 wraz z wyprowadzeniem przyłącza wodociągowego wykonanego z rury PEHD DN 110 poza podstawę betonową obudowy oraz ułożyć przepustu pod kable energetyczne (poza podstawę betonową obudowy).

Wykonawca na przedstawiony zakres prac udzieli zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji.

2. Zakres zamówienia

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie prac i robót geologicznych związanych z wykonaniem dodatkowego otworu hydrogeologicznego nr 4 o głębokości ok. 22,5 m zgodnie z Projektem robót geologicznych, opracowanym w lipcu 2024 r. i zatwierdzonym przez Starostę Powiatowego w Rawiczu decyzją GP.6530.4.2024.4 z dnia 03.10.2024 r. Ponadto odwiercony otwór studzienny należy uzbroić w obudowę napowierzchniową, pompę głębinową i rury tłoczne oraz wykonać wyprowadzenie przyłącza wodociągowego, a także zrealizować przepust pod kable energetyczne.

2.2 Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie prac terenowych polegających na:

- wykonaniu i zafiltrowaniu dodatkowego otworu studziennego nr 4 do głębokości ok. 22,5 m, zgodnie z rozdziałem II.2 projektu robót geologicznych o konstrukcji przedstawionej w załączniku nr 8 projektu robót geologicznych
- pobór prób skał, zgodnie z rozdziałem II.12 projektu
- pompowanie oczyszczające (łącznie przez 24 h) i pompowanie pomiarowe z wydajnością maksymalną 25,0 m³/h, zgodnie z rozdziałem II.6 projektu
- pomiar zwierciadła wody, zgodnie z rozdziałem II.6 projektu
- pomiar geodezyjny, zgodnie z rozdziałem II.7 projektu

2. Badania laboratoryjne wód podziemnych w zakresie podanym w rozdziale II.8 projektu

Zakres prac obejmuje:

3. Uzbrojenie dodatkowego otworu studziennego nr 4 w obudowę napowierzchniową wraz z armaturą ze stali nierdzewnej o średnicy DN 80 zgodnie z poniższym zakresem:

- kopuła górna i podstawa obudowy wykonana z laminatu poliestrowego, wypełniona kompozytem o zwiększonym współczynniku odporności cieplnej
- grubość izolacji termicznej min. 70 mm
- górna kopuła i podstawa obudowy ze spadkami min 10% na 2 dłuższe boki nie powodująca zalegania wody i śniegu



- armatura, elementy wyposażenia, zamek obudowy, zawiasy, śruby, nakrętki, podkładki, wewnętrzne ograniczniki kąta otwarcia obudowy wykonane ze stali odpornej na korozję - X5CrNi18-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 - 1
- otulina ocieplająca przyłączy wodociągowe o grubości 100mm, o chłonięciu wilgoci 3%
- rozstaw osi między głowicą, a podejściem wodociągowym 625 mm
- ogrzewanie radiatorowe o mocy min 250W z automatycznym ogranicznikiem temperatury
- uchwyt do podnoszenia obudowy
- podwójne zabezpieczenie obudowy przed niepowołanym otwarciem, wraz z czujnikiem aktywującym alarm
- zawiasy wspomagane sprężynami gazowymi o mocy 1400N
- zawór zwrotny międzykołnierzowy, skrzydełkowy dwuklapowy
- przepustnica zaporowa
- kran poboru próbek z możliwością dezynfekcji
- układ grzewczy ze skrzynką elektryczną i przyłączem elektrycznym 5 x 35 mm²
- oświetlenie ledowe
- wodomierz impulsowy
- manometr
- obudowa z atestem higienicznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz certyfikat CE na obudowę termo
- atest na wszystkie elementy armatury
- całość na armatury w wykonaniu PN16 z cechowaniem na poszczególnych elementach
- całość armatury trawiona zanurzeniowo i pasywowana.
- rury tłoczne ze stali nierdzewnej o średnicy DN 80 z połączeniami kołnierzowymi lub szybkozłączą w ilości po 15 metrów dla studni nr 4
- pompa głębinowa o parametrach wydajności około Q – 25 m³/h i wyjściu kołnierzowym o średnicy 3 cale

3. Wymagania ogólne

3.1. Informacje o terenie budowy

Roboty wiertnicze prowadzone będą na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr Teren ujęcia stanowi działka o numerze ewidencyjnym 247/6, obręb ewidencyjny 302205_5.0004, Izbice, w miejscowości Izbice, która jest własnością Gminy Rawicz, która przekazała działkę w użytkowanie wieczyste Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp.

z o.o. zwanego dalej „Zamawiającym”. Zamawiający umożliwi wykonawcy prawo wstępu na teren budowy i przekaze część działki w czasowe użytkowanie oraz otoczenie działki na dojazd i czas robót geologicznych. Zagospodarowanie zaplecza Wykonawca zrealizuje na terenie działki wodociągowej po przekazaniu placu budowy na własną odpowiedzialność. Ponadto Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie energię elektryczną do prac wiertniczych i pompowań (np. agregat prądotwórczy) oraz wodę na potrzeby wiercenia. Przekazując plac budowy przekaze wykonawcy dokumentację projektową. Miejsce wiercenia dodatkowego otworu nr 4 wskazują załączniki graficzne. Roboty należy prowadzić z zapewnieniem bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

3.2. Ochrona środowiska i przeciwpożarowa

Ze względu na charakter robót wiertniczych, które będą wykonywane metodą udarową, nie wystąpi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). Jedynymi materiałami łatwopalnymi jakie pojawiają się na budowie może być olej napędowy jako paliwo do silnika wiertnicy i agregatu prądotwórczego, który należy przechowywać w niezbędnej ilości w szczelnie zamkniętych, przystosowanych do tego beczkach stalowych.

3.3. Dokumentacja projektowa



Zamawiający posiada Projekt robót geologicznych, który został zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu wraz z decyzją środowiskową wydaną przez Gminę Rawicz oraz Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego. Jeden egzemplarz Projektu, Operatu wodnoprawnego oraz egzemplarz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach otrzyma Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót po wyłonieniu Wykonawcy, dokonane zostanie zgłoszenie robót geologicznych do organu nadzoru geologicznego oraz organu samorządowego minimum na 14 dni przed rozpoczęciem robót. W ramach przyjętych do realizacji prac i robót geologicznych Wykonawca oświadczy, że zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje geologiczne i górnicze zgodnie z rozporządzeniami:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. 2016 r. poz. 425).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. 2016 r. poz. 1229).

3.4. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z zawartą umową, projektem robót geologicznych, decyzją środowiskową, operatem wodnoprawnym i specyfikacją. Ewentualne odstępstwa od dokumentacji, a nie mające wpływu na standard i jakość wykonanych robót, należy uzgadniać z projektantem – nadzór geologiczny, który opracował projekt robót, Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru, jeśli będzie wyznaczony.

3.5. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wykonywanych robót, za materiały na placu budowy od dnia rozpoczęcia robót do daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

3.6. Przestrzeganie prawa i przepisów w szczególności:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze tekst jednolity (Dz. U. z 2024 r. poz.1290 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, 1089, 1473, z 2025 r. poz. 216 z późn. zm).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222, 1847, 1853, 1881, 1914, 1940, 1946. z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, 1940 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2024 r. 1112, 1881, 1940 z późn. zm.).

3.7. Dokumenty budowy/dziennik wiertniczy

Dziennik budowy studni/likwidacji studni - dziennik przebiegu robót hydrogeologicznych jest dokumentem wewnętrznym Wykonawcy. Zapisy w nim rozpoczynają się z chwilą rozpoczęcia budowy. W dzienniku dokonywane są bieżące zapisy związane z przebiegiem robót, zapisy osób kierownictwa i dozoru hydrogeologicznego podczas każdej obecności na wiertni oraz osób organów kontrolujących (np. OUG, Starostwo Powiatowe).

Dokumentami budowy są:

- Protokół przekazania terenu budowy
- Protokół kolaudacji – dopuszczenia wiertni do ruchu



- Protokół z likwidacji otworu wiertniczego
- Protokół odbioru kolumny filtrowej
- Protokół odbioru uzbrojenia
- Protokół odbioru robót częściowych
- Protokół odbioru końcowego robót

3.8. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy przechowywane są na terenie budowy (wiertni) w miejscu bezpiecznym np. w campie. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu wymaga natychmiastowego jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy dostępne są dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Zamawiającego oraz osób kontrolujących.

4. Wymagania szczegółowe

4.1. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót wiertniczych należy sprawdzić czy w miejscu wykonywania wiercenia, występuje uzbrojenie podziemne, nie wykazane na planie sytuacyjno-wysokościowym. Roboty wiertnicze należy wykonać metodą udarową przy użyciu narzędzi wiertniczych i rur osłonowych. Podczas wiercenia otworu należy pobierać z urobku próbki nawiercanych skał do znormalizowanych skrzynek co 2,0 m i przy każdej zmianie warstw oraz co 1,0 m z warstwy wodonośnej.

4.2. Projektowane zarurowanie

Wiercenie otworu rozpocząć należy od zabudowania kolumny rur $\varnothing$ 508 mm do głębokości 22,5 m p.p.t. (głębokość docelowa) otwór nr 4 (które po zafiltrowaniu otworów oraz wykonaniu pompowania oczyszczającego i pomiarowego, zostaną trwale usunięte z otworu).

4.3. Filtrowanie otworu

Po dostawie kolumny filtrowej na budowę i jej odbiorze należy wykonać filtrowanie otworu kolumną filtrową wykonaną z rur PVC $\varnothing$ 315 mm PN 10, gwintowanych o średnicy zewnętrznej 315 mm (norma polska) posiadających atest higieniczny, składającej się z: - rury podfiltrowej długości 2,0 m, denka dolnego długości 0,3 m, - filtra szczelinowego (dopuszczalne tylko i wyłącznie szczelinowanie poziome opatrzone deklaracją zgodności przez producenta) siatkowego długości od 17,0 do 20,0 m- rury nadfiltrowej długości ok. 17,0 m, wyprowadzonej do powierzchni terenu, która pełnić będzie rolę rur studziennych – eksploatacyjnych. Kolumnę filtrową należy posadzić na podsypce żwirowej (około 0,7 m). Ostateczną konstrukcję otworu ustali uprawniony hydrogeolog sprawujący dozór hydrogeologiczny na podstawie rzeczywistych warunków stwierdzonych podczas jego wiercenia. Podczas filtrowania otworu, wokół rury podfiltrowej, filtra i rury nadfiltrowej należy wykonać atestowaną obsypkę kwarcową o granulacji odpowiedniej do ujmowanej warstwy wodonośnej, następnie zasypkę wokół rury nadfiltrowej, a dalej przestrzeń zarurową i międzyrurową należy wypełnić compactonitem na odcinku od 0,0 do 12,0 metrów. Ilość materiału przeznaczonego na wykonanie uszczelnienia zostanie dokładnie wyliczona przez uprawnionego hydrogeologa sprawującego nadzór i zabudowana w przestrzeni międzyrurowej. Dobór szczelin, osiatkowania i obsypki wokół filtra nastąpi dopiero po uzyskaniu wyników badań granulometrycznych ujętej warstwy wodonośnej.

4.4. Pompowanie otworu

Pompowanie otworu należy przeprowadzić wg następującego schematu; pompowanie oczyszczające, zrywami przez okres konieczny do całkowitego oczyszczenia się wody z zawiesin mineralnych po każdorazowym włączeniu pompy. łączny czas (kosztorysowy), pompowanie + sprawność = 24 godziny (W pompowaniu oczyszczającym



wskazane przepompowanie otworu z wydajnością 120% Qeksploatacyjne) - dezynfekcja otworu i co najmniej 24 godzinna przerwa technologiczna - pomiarowe w jednym stopniu dynamicznym z wartością $Q_{dop} = Q_{max} = Q_{eksploatacyjne}$ przez 24 do 48 godz. z wydajnością ustaloną przez nadzór hydrogeologiczny na podstawie wyników pompowania oczyszczającego i zgodnie z obliczoną wydajnością $Q_{dop} = Q_{max} = Q_{eksploatacyjne} = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Po pompowaniu pomiarowym należy wyznaczyć współczynnik oporu studni „C” (wg. kryteriów Woltona), który jest miernikiem stanu technicznego studni pod względem hydraulicznym. Polska norma PN-G-02318 pt. „Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonania i odbioru” wprowadza jeden tylko wymóg jakościowy studni: aby współczynnik „C” nie był większy niż $0,0003 \text{ h}^2/\text{m}^5$. Kryterium to będzie podstawowym warunkiem odbioru studni. Powrót zwierciadła wody po przeprowadzonym pompowaniu pomiarowym należy prowadzić do momentu powrotu zwierciadła do poziomu statycznego z przed rozpoczęcia pompowania.

Ponadto na czas przeprowadzania pompowania pomiarowego otworu studziennych nr 4, należy zwiększyć skład osobowy, celem pomiaru poziomu zwierciadła w studniach nr 2, wchodzących w skład ujęcia, a które na czas pompowania pomiarowego otworu nr 4, zostaną wyłączone z eksploatacji (tylko i wyłącznie w przypadku możliwości technicznych ujęcia). Pozwoli to na określenie potencjalnego oddziaływania nowo wykonanej studni na istniejące studnie ujęcia. Głębokość zabudowy pompy głębinowej do pompowania otworu określi geolog, orientacyjnie przyjęto głębokość około 15 m.

O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbędnym zakresie pomiarów zwierciadła wody zdecyduje dozór geologiczny w porozumieniu z Zamawiającym. Pod koniec pompowania pomiarowego należy pobrać próbę wody do analizy fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej w zakresie podanym w projekcie na str.14 rozdział II. pkt 8.

4.5. Prace dokumentacyjne i geodezyjne przy nowo odwierconym otworze nr 4

Prace geodezyjne: Wykonany otwór hydrogeologiczny należy domierzyć do stałych punktów (obiektów) w terenie i ustalić rzędną (szkic geodezyjny) oraz nanieść na plan sytuacyjny i inne mapy stanowiące załącznik dokumentacji hydrogeologicznej (powykonawczej).

Prace dokumentacyjne: Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją i określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić w Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceniowych w miejscowości Izbice, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Dotyczący wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej otworu studziennego nr 4, w terminie do 3 miesięcy od zakończenia robót terenowych i przedłożenie go w 4 egzemplarzach w wersji elektronicznej i w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej opracuje hydrogeolog prowadzący nadzór geologiczny z ramienia Zamawiającego.

4.6. Prace związane z uzbrojeniem otworu studziennego nr 4

Uzbrojenie dodatkowego otworu studziennego nr 4 w obudowę napowierzchniową wraz z armaturą ze stali nierdzewnej o średnicy DN 80 zgodnie z poniższym zakresem:

- kopuła górna i podstawa obudowy wykonana z laminatu poliestrowego, wypełniona kompozytem o zwiększonym współczynniku odporności cieplnej
- grubość izolacji termicznej min. 70 mm
- górna kopuła i podstawa obudowy ze spadkami min 10% na 2 dłuższe boki nie powodująca zalegania wody i śniegu
- armatura, elementy wyposażenia, zamek obudowy, zawiasy, śruby, nakrętki, podkładki, wewnętrzne ograniczniki kąta otwarcia obudowy wykonane ze stali odpornej na korozję - X5CrNi18-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 - 1
- otulina ocieplająca przyłączy wodociągowe o grubości 100mm, o chłonięciu wilgoci 3%
- rozstaw osi między głowicą, a podejściem wodociągowym 625 mm
- ogrzewanie radiatorowe o mocy min 250W z automatycznym ogranicznikiem temperatury
- uchwyt do podnoszenia obudowy
- podwójne zabezpieczenie obudowy przed niepowołanym otwarciem, wraz z czujnikiem aktywującym alarm



- zawiasy wspomagane sprężynami gazowymi o mocy 1400N
- zawór zwrotny międzykołnierzowy, skrzydełkowy dwuklapowy
- przepustnica zaporowa
- kran poboru próbek z możliwością dezynfekcji
- układ grzewczy ze skrzynką elektryczną i przyłączem elektrycznym 5 x 35 mm²
- oświetlenie ledowe
- obudowa z atestem higienicznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz certyfikat CE na obudowę termo
- atest na wszystkie elementy armatury
- całość na armatury w wykonaniu PN16 z cechowaniem na poszczególnych elementach
- całość armatury trawiona zanurzeniowo i pasywowana.
- rury tłoczne o średnicy DN 80 z połączeniami kołnierzowy lub za pomocą szybkozłączy w ilości 15 metrów studnia nr 4,
- pompa głębinowa o parametrach wydajności około Q – 25 m³/h i wyjściu kołnierzowym o średnicy 3 cali

5. Odbiór robót

Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru robót przez Nadzór Geologiczny, Inspektora Nadzoru lub Komisję powołaną przez Zamawiającego: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu jak np.: zafiltrowania otworu wraz z wykonaniem obsypki, zasyпки, łutowania, opuszczenie pompy głębinowej i rur tłocznych - częściowy odbiór robót; np. po wykonaniu pompowania pomiarowego określającego pozytywny wynik hydrogeologiczny i pobór wody do badań fizyczno-chemiczny, po zainstalowaniu obudowy napowierzchniowej wraz z armaturą studzienną, wykonaniu wyprowadzenia przyłącza wodociągowego i przepustu pod kable energetyczne - końcowy odbiór robót.

5.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie prac ulegają zakryciu, - dokonywany jest w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość części robót do odbioru zgłasza Wykonawca zapisem w dzienniku budowy – dzienniku robót hydrogeologicznych oraz informując o tym Nadzór Geologiczny, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór należy dokonać niezwłocznie, po przeprowadzonych badaniach i pomiarach, w konfrontacji z założeniami projektu robót geologicznych, decyzji środowiskowej, operatu wodnoprawnego i specyfikacją oraz ustaleniami spisanyymi w trakcie realizacji robót.

5.2. Odbiór końcowy

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie w dzienniku budowy – dzienniku robót hydrogeologicznych po zakończeniu robót. Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia i powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru robót. Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: - wykaz robót zanikających i częściowo odebranych - deklaracje dotyczące jakości i pochodzenia użytej obsypki żwirowej i kolumny filtrowej, protokół utylizacji odpadów, - dziennik robót hydrogeologicznych, - szkic geodezyjny miejsca wiercenia, - wyniki badań bakteriologicznych i fizykochemicznych ujętej wody podziemnej. Czynności odbioru końcowego obejmują: - zapoznanie się i sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę - sprawdzenie kopii atestów zabudowanych materiałów - sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót.

6. Płatności

Płatności należy przyjąć zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót.

7. Normy związane



PN-G-02318 Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru

PN-88B- 06715 –Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne

PN G- 02321 – Studnie wiercone - Obudowa i wyposażenie - wymagania

PN-93G – 02319 Studnie wiercone – Rury pełne i filtrowe z PCV – Wymiary i wymagania ogólne.

8. Gwarancja i rękojmia

Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (60 miesięcy).

9. Rozliczenie ryczałtowe inwestycji. Przedmiar robót/kosztorys zerowy ma charakter orientacyjny – stanowi jedynie dokument pomocniczy w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentację projektową i wizję w terenie, wizja nie jest obowiązkowa i nie jest organizowana przez Zamawiającego).

10. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, kosztorysu ofertowego w wersji elektronicznej (wersja szczegółowa zgodnie z zapisami kosztorysu zerowego, załączanego do przedmiotowego postępowania) na bazie którego została skalkulowana cena oferty.

11. Kody CPV: 45262220-9

Zadanie nr 2: „Wykonanie otworu studziennego nr 4 oraz likwidacja zużytego otworu studziennego nr 2 zlokalizowanych w miejscowości Zielona Wieś, gm. Rawicz”.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót polegających na wykonaniu otworu studziennego nr 4 oraz zlikwidowanie nieczynnego otworu studziennego nr 2 zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstocennych (działka ewidencyjna 249/3 arkusz 1, obręb 302205_5.0017, Wydawy), gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Otwór hydrogeologiczny nr 4 należy wykonać zestawem wiertniczym przystosowanym do wierceń - udarowych średnicą rur osłonowych $\varnothing$ 508 mm do głębokości 23,0 m p.p.t. Nie dopuszcza się realizacji robót inną metodą, a Zamawiający odrzuci oferty, które będą przewidywały inną metodę wykonania otworu hydrogeologicznego. Ponadto ze względu na średnicę początkową wiercenia należy zastosować urządzenie wiertnicze dostosowane do wiercenia w średnicy początkowej 508 mm = 20 cali np. US – 250, H4-1H. Prace likwidacyjne otworu studziennego nr 2 należy przeprowadzić poprzez podjęcie próby usunięcia kolumny filtrowej $\varnothing$ 168/245 mm poprzez zastosowanie raka lub gruszki wiertniczej. Wypełnić likwidowany otwór materiałami przeznaczonym do likwidacji zgodnie z następstwem warstw geologicznych. Próba usunięcia kolumny filtrowej zostanie odnotowana poprzez sporządzenie stosownej dokumentacji przy udziale przedstawicieli komisji odbiorowej.

Przed wykonaniem otworu hydrogeologicznego nr 4 oraz likwidacją otworu nr 2 należy zgłosić zamiar wykonania robót geologicznych Staroście Rawickiemu, Państwowej Służbie Geologicznej oraz Burmistrzowi Gminy Rawicz najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia robót.

Wykonany otwór studzienny nr 4 należy uzbroić w obudowę napowierzchniową wykonaną z laminatu poliestrowego wraz z armaturą ze stali nierdzewnej DN 80, pompę głębinową i rury tłoczne ze stali nierdzewnej DN 80 wraz z wyprowadzeniem przyłącza wodociągowego wykonanego z rury PEHD DN 110 poza podstawę betonową obudowy oraz ułożyć przepustu pod kable energetyczne (poza podstawę betonową obudowy). Wykonawca na przedstawiony zakres prac udzieli zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji.

2. Zakres zamówienia

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie prac i robót geologicznych związanych z wykonaniem otworu hydrogeologicznego nr 4 o głębokości ok. 23,0 m każdy oraz likwidacji otworu nr 2 o głębokości ok. 23 m zgodnie z



Projektem robót geologicznych, opracowanym w lipcu 2024 r. i zatwierdzonym przez Starostę Powiatowego w Rawiczu decyzją GP.6530.3.2024.4 z dnia 03.10.2024 r. Ponadto odwiercone otwory studzienne należy uzbroić w obudowę napowierzchniową, pompę głębinową i rury tłoczne oraz wykonać wyprowadzenie przyłącza wodociągowego, a także zrealizować przepust pod kable energetyczne.

2.2 Zakres prac obejmuje:

Wykonanie prac terenowych polegających na:

1. Wykonanie prac terenowych polegających na:

- wykonaniu i zafiltrowaniu otworu studziennego nr 4 do głębokości ok. 23,0 m, zgodnie z rozdziałem II.2 projektu robót geologicznych o konstrukcji przedstawionej w załączniku nr 8 projektu robót geologicznych
- pobór prób skał, zgodnie z rozdziałem II.12 projektu
- pompowanie oczyszczające (łącznie przez 24 h) i pompowanie pomiarowe z wydajnością maksymalną 24,0 m³/h, zgodnie z rozdziałem II.6 projektu
- pomiar zwierciadła wody, zgodnie z rozdziałem II.6 projektu
- pomiar geodezyjny, zgodnie z rozdziałem II.7 projektu

2. Badania laboratoryjne wód podziemnych w zakresie podanym w rozdziale II.8 projektu

Zakres prac obejmuje:

- likwidację zużytego otworu studziennego nr 2 należy przeprowadzić zgodnie z poniższym harmonogramem:

- Należy zalać otwór podchlorynem sodu.
- Należy podjąć próbę usunięcia kolumny filtrowej o średnicy $\varnothing$ 168/245 mm, zabudowanej na odcinku +1,0 – 23,0 m p.p.t. W przypadku powodzenia
- w usunięciu kolumny nastąpi samozasyp na odcinku 16,0 – 23,0 m p.p.t. i 2,0 – 6,0 m p.p.t. W przypadku niepowodzenia odcinek 16,0 – 23,0 m p.p.t. i 2,0 – 6,0 m p.p.t. należy zasypać piaskiem lub żwirem z podchlorynem sodu. Odcinek 6,0 – 16,0 m p.p.t. należy wypełnić gliną pęczniącą lub dantoplugiem.
- Przeprowadzić niwelację terenu oraz rekultywację wokół zlikwidowanego otworu.
- Ponadto należy wykonać korek betonowy na odcinku 0,0 – 2,0 m p.p.t.
- i zamontować świadka z tablicą informacyjną zawierającą dane o Wykonawcy likwidacji, parametrach likwidowanego otworu oraz dacie likwidacji. Po zakończeniu prac uporządkować teren i przywrócić do stanu pierwotnego.
- Projekt geologiczno – techniczny sposobu likwidacji otworu studziennego nr 2 przedstawiono na załączniku nr 8.1.

Zakres prac obejmuje:

3. Uzbrojenie otworu studziennego nr 4 w obudowę napowierzchniową wraz z armaturą ze stali nierdzewnej o średnicy DN 80 zgodnie z poniższym zakresem:

- kopuła górna i podstawa obudowy wykonana z laminatu poliestrowego, wypełniona kompozytem o zwiększonym współczynniku odporności cieplnej
- grubość izolacji termicznej min. 70 mm
- górna kopuła i podstawa obudowy ze spadkami min 10% na 2 dłuższe boki nie powodująca zalegania wody i śniegu
- armatura, elementy wyposażenia, zamek obudowy, zawiasy, śruby, nakrętki, podkładki, wewnętrzne ograniczniki kąta otwarcia obudowy wykonane ze stali odpornej na korozję - X5CrNi18-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 - 1
- otulina ocieplająca przyłącze wodociągowe o grubości 100mm, o chłonięciu wilgoci 3%
- rozstaw osi między głowicą, a podejściem wodociągowym 625 mm
- ogrzewanie radiatorowe o mocy min 250W z automatycznym ogranicznikiem temperatury
- uchwyt do podnoszenia obudowy



- podwójne zabezpieczenie obudowy przed niepowołanym otwarciem, wraz z czujnikiem aktywującym alarm
- zawiasy wspomagane sprężynami gazowymi o mocy 1400N
- zawór zwrotny międzykołnierzowy, skrzydełkowy dwuklapowy
- przepustnica zaporowa
- kran poboru próbek z możliwością dezynfekcji
- układ grzewczy ze skrzynką elektryczną i przyłączem elektrycznym 5 x 35 mm²
- oświetlenie ledowe
- wodomierz impulsowy
- manometr
- obudowa z atestem higienicznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz certyfikat CE na obudowę termo
- atest na wszystkie elementy armatury
- całość na armatury w wykonaniu PN16 z cechowaniem na poszczególnych elementach
- całość armatury trawiona zanurzeniowo i pasywowana.
- rury tłoczne ze stali nierdzewnej o średnicy DN 80 z połączeniami kołnierzowymi lub szybkozłączą w ilości po 8 metrów dla studni nr 4
- pompa głębinowa o parametrach wydajności około Q – 24 m³/h i wyjściu kołnierzowym o średnicy 3 cale.

3. Wymagania ogólne

3.1. Informacje o terenie budowy

Roboty wiertnicze i likwidacyjne prowadzone będą na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 249/3 arkusz 1, obręb 302205_5.0017, obręb Wydawy, w miejscowości Zielona Wieś, która jest własnością Gminy Rawicz, która przekazała działkę w użytkowanie wieczyste Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. zwanego dalej „Zamawiającym”. Zamawiający umożliwi wykonawcy prawo wstępu na teren budowy i przekaze część działki w czasowe użytkowanie oraz otoczenie działki na dojazd i czas robót geologicznych. Zagospodarowanie zaplecza Wykonawca zrealizuje na terenie działki wodociągowej po przekazaniu placu budowy na własną odpowiedzialność. Ponadto Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie energię elektryczną do prac wiertniczych i pompowań (np. agregat prądotwórczy) oraz wodę na potrzeby wiercenia. Przekazując plac budowy przekaze wykonawcy dokumentację projektową. Miejsce wiercenia otworu nr 4 i miejsce likwidacji otworu nr 2 wskazują załączniki graficzne. Roboty należy prowadzić z zapewnieniem bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

3.2. Ochrona środowiska i przeciwpożarowa

Ze względu na charakter robót wiertniczych, które będą wykonywane metodą udarową oraz ze względu na charakter przeprowadzanych robót likwidacyjnych, nie wystąpi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów zawartych w rozporządzeniu

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). Jedynymi materiałami łatwopalnymi jakie pojawią się na budowie może być olej napędowy jako paliwo do silnika wiertnicy i agregatu prądotwórczego, który należy przechowywać w niezbędnej ilości w szczelnie zamkniętych, przystosowanych do tego beczkach stalowych.

3.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiający posiada Projekt robót geologicznych, który został zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu wraz z decyzją środowiskową wydaną przez Gminę Rawicz oraz Operat wodnoprawny na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych. Jeden egzemplarz Projektu, Operatu wodnoprawnego oraz egzemplarz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach otrzyma Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót po wyłonieniu Wykonawcy, dokonane zostanie zgłoszenie robót geologicznych do organu nadzoru geologicznego oraz organu



samorządowego minimum na 14 dni przed rozpoczęciem robót. W ramach przyjętych do realizacji prac i robót geologicznych Wykonawca oświadczy, że zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje geologiczne i górnicze zgodnie z rozporządzeniami:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. 2016 r. poz. 425).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. 2016 r. poz. 1229).

3.4. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z zawartą umową, projektem robót geologicznych, decyzją środowiskową, operatem wodnoprawnym i specyfikacją. Ewentualne odstępstwa od dokumentacji, a nie mające wpływu na standard i jakość wykonanych robót, należy uzgadniać z projektantem – nadzór geologiczny, który opracował projekt robót, Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru, jeśli będzie wyznaczony.

3.5. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wykonywanych robót, za materiały na placu budowy od dnia rozpoczęcia robót do daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

3.6. Przestrzeganie prawa i przepisów w szczególności:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze tekst jednolity (Dz. U. z 2024 r. poz.1290 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, 1089, 1473, z 2025 r. poz. 216 z późn. zm).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222, 1847, 1853, 1881, 1914, 1940, 1946. z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, 1940 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2024 r. 1112, 1881, 1940 z późn. zm.).

3.7. Dokumenty budowy/dziennik wiertniczy

Dziennik budowy studni/likwidacji studni - dziennik przebiegu robót hydrogeologicznych jest dokumentem wewnętrznym Wykonawcy. Zapisy w nim rozpoczynają się z chwilą rozpoczęcia budowy. W dzienniku dokonywane są bieżące zapisy związane z przebiegiem robót, zapisy osób kierownictwa i dozoru hydrogeologicznego podczas każdej obecności na wiertni oraz osób organów kontrolujących (np. OUG, Starostwo Powiatowe).

Dokumentami budowy są:

- Protokół przekazania terenu budowy
- Protokół kolaudacji – dopuszczenia wiertni do ruchu
- Protokół z likwidacji otworu wiertniczego
- Protokół odbioru kolumny filtrowej
- Protokół odbioru uzbrojenia
- Protokół odbioru robót częściowych
- Protokół odbioru końcowego robót



3.8. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy przechowywane są na terenie budowy (wiertni) w miejscu bezpiecznym np. w campie. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu wymaga natychmiastowego jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy dostępne są dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Zamawiającego oraz osób kontrolujących.

4. Wymagania szczegółowe

4.1. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót wiertniczych należy sprawdzić czy w miejscu wykonywania wiercenia, występuje uzbrojenie podziemne, nie wykazane na planie sytuacyjno-wysokościowym. Roboty wiertnicze należy wykonać metodą udarową przy użyciu narzędzi wiertniczych i rur osłonowych. Podczas wiercenia otworu należy pobierać z urobku próbki nawiercanych skał do znormalizowanych skrzynek co 2,0 m i przy każdej zmianie warstw oraz co 1,0 m z warstwy wodonośnej.

Przed przystąpieniem do robót likwidacyjnych należy sprawdzić czy w miejscu prowadzenia robót, nie występuje uzbrojenie podziemne, nie wykazane na planie sytuacyjno-wysokościowym.

4.2. Projektowane zarurowanie

Wiercenie otworu rozpocząć należy od zabudowania kolumny rur $\varnothing$ 508 mm do głębokości 23 m p.p.t. (głębokość docelowa) otwór nr 4 (które po zafiltrowaniu otworu oraz wykonaniu pompowania oczyszczającego i pomiarowego, zostaną trwale usunięte z otworu).

4.3. Filtrowanie otworu

Po dostawie kolumny filtrowej na budowę i jej odbiorze należy wykonać filtrowanie otworu kolumną filtrową wykonaną z rur PVC $\varnothing$ 315 mm PN 10, gwintowanych o średnicy zewnętrznej 315 mm (norma polska) posiadających atest higieniczny, składającej się z: - rury podfiltrowej długości 3,0 m, denka dolnego długości 0,3 m, - filtra szczelinowego (dopuszczalne tylko i wyłącznie szczelinowanie poziome opatrzone deklaracją zgodności przez producenta) siatkowego długości od 10 do 13,0 m i 17 do 19,0 m- rury nadfiltrowej długości ok. 10 – 11,0 m, wyprowadzonej do powierzchni terenu, która pełnić będzie rolę rur studziennych – eksploatacyjnych. Kolumnę filtrową należy posadowić na podsypce żwirowej (około 0,7 m). Ostateczną konstrukcję otworu ustali uprawniony hydrogeolog sprawujący dozór hydrogeologiczny na podstawie rzeczywistych warunków stwierdzonych podczas jego wiercenia. Podczas filtrowania otworu, wokół rury podfiltrowej, filtra i rury nadfiltrowej należy wykonać atestowaną obsypkę kwarcową o granulacji odpowiedniej do ujmowanej warstwy wodonośnej, następnie zasypkę wokół rury nadfiltrowej, a dalej przestrzeń zarurową i międzyrurową należy wypełnić compactonitem na odcinku od 0,0 do 8,0 metrów. Ilość materiału przeznaczonego na wykonanie uszczelnienia zostanie dokładnie wyliczona przez uprawnionego hydrogeologa sprawującego nadzór i zabudowana w przestrzeni między rurowej. Dobór szczelin, osiatkowania i obsypki wokół filtra nastąpi dopiero po uzyskaniu wyników badań granulometrycznych ujętej warstwy wodonośnej.

4.4. Pompowanie otworu

Pompowanie otworu należy przeprowadzić wg następującego schematu; pompowanie oczyszczające, zrywami przez okres konieczny do całkowitego oczyszczenia się wody z zawiesin mineralnych po każdorazowym włączeniu pompy. łączny czas (kosztorysowy), pompowanie + sprawność = 24 godziny (W pompowaniu oczyszczającym wskazane przepompowanie otworu z wydajnością 120% $Q_{\text{eksploatacyjne}}$) - dezynfekcja otworu i co najmniej 24 godzinna przerwa technologiczna - pomiarowe w jednym stopniu dynamicznym z wartością $Q_{\text{dop}} = Q_{\text{max}}$ $Q_{\text{eksploatacyjne}}$ przez 24 do 48 godz. z wydajnością ustaloną przez nadzór hydrogeologiczny na podstawie



wyników pompowania oczyszczającego i zgodnie z obliczoną wydajnością $Q_{dop} = Q_{max} = Q_{eksploatacyjne} = 24,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Po pompowaniu pomiarowym należy wyznaczyć współczynnik oporu studni „C” (wg. kryteriów Woltona), który jest miernikiem stanu technicznego studni pod względem hydraulicznym. Polska norma PN-G-02318 pt. „Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonania i odbioru” wprowadza jeden tylko wymóg jakościowy studni: aby współczynnik „C” nie był większy niż $0,0003 \text{ h}^2/\text{m}^5$. Kryterium to będzie podstawowym warunkiem odbioru studni. Powrót zwierciadła wody po przeprowadzonym pompowaniu pomiarowym należy prowadzić do momentu powrotu zwierciadła do poziomu statycznego z przed rozpoczęcia pompowania.

Ponadto na czas przeprowadzania pompowania pomiarowego otworu studziennego nr 4, należy zwiększyć skład osobowy, celem pomiaru poziomu zwierciadła w studniach nr 1 i 3, wchodzących w skład ujęcia, a które na czas pompowania pomiarowego otworu nr 4, zostaną wyłączone z eksploatacji (tylko i wyłącznie w przypadku możliwości technicznych ujęcia). Pozwoli to na określenie potencjalnego oddziaływania nowo wykonanych studni na istniejące studnie ujęcia. Głębokość zabudowy pompy głębinowej do pompowania otworu określi geolog, orientacyjnie przyjęto głębokość około 8 m.

O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbędnym zakresie pomiarów zwierciadła wody zdecyduje dozór geologiczny w porozumieniu z Zamawiającym. Pod koniec pompowania pomiarowego należy pobrać próbę wody do analizy fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej w zakresie podanym w projekcie na str.17 - 18 rozdział II. pkt 8.

4.5. Prace dokumentacyjne i geodezyjne przy nowo odwierconym otworze nr 4

Prace geodezyjne: Wykonane otwory hydrogeologiczne należy domierzyć do stałych punktów (obiektów) w terenie i ustalić rzędną (szkic geodezyjny) oraz nanieść na plan sytuacyjny i inne mapy stanowiące załącznik dokumentacji hydrogeologicznej (powykonawczej).

Prace dokumentacyjne: Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją i określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić w Dodatku do dokumentacji

hydrogeologicznej, ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich w miejscowości Zielona Wieś, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Dotyczący wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej otworu studziennego nr 4

, w terminie do 3 miesięcy od zakończenia robót terenowych i przedłożenie go w 4 egzemplarzach w wersji elektronicznej i w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej opracuje hydrogeolog prowadzący nadzór geologiczny z ramienia Zamawiającego.

4.6. Projektowane przeprowadzenie prac likwidacyjnych otworu studziennego nr 2

Likwidację zużytego otworu studziennego nr 2 należy przeprowadzić zgodnie z poniższym harmonogramem:

- Należy zalać otwór podchlorynem sodu.
- Należy podjąć próbę usunięcia kolumny filtrowej o średnicy $\varnothing 168/245 \text{ mm}$, zabudowanej na odcinku $+1,0 \text{ 23,0 m p.p.t.}$ W przypadku powodzenia w usunięciu kolumny nastąpi samozasyp na odcinku $16,0 \text{ 23,0 m p.p.t.}$ i $2,0 \text{ 6,0 m p.p.t.}$ W przypadku niepowodzenia odcinek $16,0 \text{ 23,0 m p.p.t.}$ i $2,0 \text{ 6,0 m p.p.t.}$ należy zasypać piaskiem lub żwirem z podchlorynem sodu. Odcinek $6,0 \text{ 16,0 m p.p.t.}$ należy wypełnić gliną pęczniejącą lub dantoplugiem.
- Przeprowadzić niwelację terenu oraz rekultywację wokół zlikwidowanego otworu.
- Ponadto należy wykonać korek betonowy na odcinku $0,0 \text{ 2,0 m p.p.t.}$ i zamontować świadka z tablicą informacyjną zawierającą dane o Wykonawcy likwidacji, parametrach likwidowanego otworu oraz dacie likwidacji. Po zakończeniu prac uporządkować teren i przywrócić do stanu pierwotnego.

Projekt geologiczno techniczny sposobu likwidacji otworu studziennego nr 2 przedstawiono na załączniku nr 8.1.

4.7. Prace dokumentacyjne i geodezyjne przy likwidowanym otworze nr 2

Prace geodezyjne: Zlikwidowany otwór studzienny należy domierzyć do stałych punktów (obiektów) w terenie wraz z pomiarem rzędnej terenu przy likwidowanym otworze (szkic geodezyjny) oraz nanieść na plan sytuacyjny i inne mapy stanowiące załącznik dokumentacji geologicznej (powykonawczej).



Prace dokumentacyjne: Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją i określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić w dokumentacji geologicznej zawierającej opis i sposób likwidacji otworu i przedłożyć ją w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej i 1 egzemplarzu w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu. Dokumentację geologiczną opracuje hydrogeolog sprawujący nadzór geologiczny nad pracami likwidacyjnymi z ramienia Zamawiającego.

4.8. Prace związane z uzbrojeniem otworu studziennego nr 4

Uzbrojenie otworu studziennego nr 4 w obudowę napowierzchniową wraz z armaturą ze stali nierdzewnej o średnicy DN 80 zgodnie z poniższym zakresem:

- kopuła górna i podstawa obudowy wykonana z laminatu poliestrowego, wypełniona kompozytem o zwiększonym współczynniku odporności cieplnej
- grubość izolacji termicznej min. 70 mm
- górna kopuła i podstawa obudowy ze spadkami min 10% na 2 dłuższe boki nie powodująca zalegania wody i śniegu
- armatura, elementy wyposażenia, zamek obudowy, zawiasy, śruby, nakrętki, podkładki, wewnętrzne ograniczniki kąta otwarcia obudowy wykonane ze stali odpornej na korozję - X5CrNi18-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 - 1
- otulina ocieplająca przyłączy wodociągowe o grubości 100mm, o chłonięciu wilgoci 3%
- rozstaw osi między głowicą, a podejściem wodociągowym 625 mm
- ogrzewanie radiatorowe o mocy min 250W z automatycznym ogranicznikiem temperatury
- uchwyt do podnoszenia obudowy
- podwójne zabezpieczenie obudowy przed niepowołanym otwarciem, wraz z czujnikiem aktywującym alarm
- zawiasy wspomagane sprężynami gazowymi o mocy 1400N
- zawór zwrotny międzykołnierzowy, skrzydełkowy dwuklapowy
- przepustnica zaporowa
- kran poboru próbek z możliwością dezynfekcji
- układ grzewczy ze szczytną elektryczną i przyłączem elektrycznym 5 x 35 mm²
- oświetlenie ledowe
- obudowa z atestem higienicznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz certyfikat CE na obudowę termo
- atest na wszystkie elementy armatury
- całość na armatury w wykonaniu PN16 z cechowaniem na poszczególnych elementach
- całość armatury trawiona zanurzeniowo i pasywowana.
- rury tłoczne o średnicy DN 80 z połączeniami kołnierzowy lub za pomocą szybkozłączy w ilości 8 metrów studnia nr 4 i 8 metrów studnia nr 5,
- pompa głębinowa o parametrach wydajności około Q – 24 m³/h i wyjściu kołnierzowym o średnicy 3 cali

5. Odbiór robót

Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru robót przez Nadzór Geologiczny, Inspektora Nadzoru lub Komisję powołaną przez Zamawiającego: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu jak np.: zafiltrowania otworu wraz z wykonaniem obsypki, zasyпки, łutowania, usunięcie kolumny filtrowej i rur osłonowych z likwidowanego otworu, opuszczenie pompy głębinowej i rur tłocznych - **częściowy odbiór robót**; np. po wykonaniu pompowania pomiarowego określającego pozytywny wynik hydrogeologiczny i pobór wody do badań fizyczno-chemicznych, po wykonaniu w miejscu likwidowanej studni tymczasowego świadka z tablicą oraz uporządkowanie terenu, po zainstalowaniu obudowy napowierzchniowej wraz z armaturą studzienną, wykonaniu wyprowadzenia przyłącza wodociągowego i przepustu pod kable energetyczne - **końcowy odbiór robót**.

5.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu



Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie prac ulegają zakryciu, - dokonywany jest w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość części robót do odbioru zgłasza Wykonawca zapisem w dzienniku budowy – dzienniku robót hydrogeologicznych oraz informując o tym Nadzór Geologiczny, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór należy dokonać niezwłocznie, po przeprowadzonych badaniach i pomiarach, w konfrontacji z założeniami projektu robót geologicznych, decyzji środowiskowej, operatu wodnoprawnego i specyfikacją oraz ustaleniami spisanyymi w trakcie realizacji robót.

5.2. Odbiór końcowy

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie w dzienniku budowy – dzienniku robót hydrogeologicznych po zakończeniu robót. Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia i powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru robót. Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: - wykaz robót zanikających i częściowo odebranych - deklaracje dotyczące jakości i pochodzenia użytej obsypki żwirowej i kolumny filtrowej, materiałów przeznaczonych do likwidacji, protokoł utylizacji odpadów, - dziennik robót hydrogeologicznych, - szkic geodezyjny miejsca wiercenia i likwidacji, - wyniki badań bakteriologicznych i fizykochemicznych ujętej wody podziemnej. Czynności odbioru końcowego obejmują: - zapoznanie się i sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę - sprawdzenie kopii atestów zabudowanych materiałów - sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót.

6. Płatności

Płatności należy przyjąć zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót.

7. Normy związane

PN-G-02318 Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru

PN-88B- 06715 –Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne

PN G- 02321 – Studnie wiercone - Obudowa i wyposażenie - wymagania

PN-93G – 02319 Studnie wiercone – Rury pełne i filtrowe z PCV – Wymiary i wymagania ogólne.

8. Gwarancja i rękojmia

Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (60 miesięcy).

9. Rozliczenie ryczałtowe inwestycji. Przedmiar robót/kosztorys zerowy ma charakter orientacyjny – stanowi jedynie dokument pomocniczy w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentację projektową i wizję w terenie, wizja nie jest obowiązkowa i nie jest organizowana przez Zamawiającego).

10. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, kosztorysu ofertowego w wersji elektronicznej (wersja szczegółowa zgodnie z zapisami kosztorysu zerowego, załączonego do przedmiotowego postępowania) na bazie którego została skalkulowana cena oferty.

11. Kody CPV: 45262220-9

UWAGA!

1. W sytuacji, gdy w dokumentacji technicznej wskazano normy, aprobaty, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że



wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych - pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SWZ i pozwolą na uzyskanie parametrów nie gorszych niż przewidzianych w dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem rozwiązań równoważnych.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółową specyfikację itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany przez niego produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty.
3. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentami projektowymi.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 14.08.2025 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 11 pkt. 1 i 2 ww. Regulaminu,
 - spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym SWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż:

Zadanie nr 1: „Wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 zlokalizowanego w miejscowości Izbice, gm. Rawicz” - 200 000,00 zł.

Zadanie nr 2: „Wykonanie otworu studziennego nr 4 oraz likwidacja zużytego otworu studziennego nr 2 zlokalizowanych w miejscowości Zielona Wieś, gm. Rawicz” - 300 000,00 zł.

W przypadku składania oferty wspólnej w.w. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie, w całości.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej

4.1 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:



W zakresie Zadania nr 1: „Wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 zlokalizowanego w miejscowości Izbice, gm. Rawicz”

wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 studnie głębinowe o głębokości min 22 metrów i wydajności min $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$ każda, wykonane w zakresie średnic wiercenia odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Studnie głębinowe wykonane metodą okrężnie-udarową lub udarową.

Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek Wykonawca spełnił samodzielnie, a w przypadku ubiegania się o zamówienie wspólnie z innymi podmiotami co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.

W zakresie Zadania nr 2: „Wykonanie otworu studziennego nr 4 oraz likwidacja zużytego otworu studziennego nr 2 zlokalizowanych w miejscowości Zielona Wieś, gm. Rawicz”

wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 studnie głębinowe o głębokości min 23 metrów i wydajności min $Q = 24 \text{ m}^3/\text{h}$ wykonane w zakresie średnic wiercenia odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz likwidację co najmniej jednego zużytego otworu studziennego w ramach jednego zadania. Studnie głębinowe wykonane metodą okrężnie-udarową lub udarową.

Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek Wykonawca spełnił samodzielnie, a w przypadku ubiegania się o zamówienie wspólnie z innymi podmiotami co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.

- 4.1 dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami w realizacji zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji niniejszego zamówienia (zad nr 1 i nr 2):

- specjalistów, posiadających wymagane przez prawo kwalifikacje (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze, tj. Dz.U.2020.0.1064 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi Dz. U. z 2014 r. poz. 812), tj. kierownika robót geologicznych, wiertacza – osobę posiadającą kwalifikacje dozoru ruchu zgodnie z nowymi przepisami osoba dozoru ruchu (załącznik nr 5 do SWZ).

W przypadku składania oferty wspólnej w.w. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaganych od Wykonawców oraz przesłanek wykluczenia zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, określonych w rozdziale VI SWZ.

3. Postanowienia dotyczące podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa



w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1) i pkt 2 ppkt 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda do złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:

1) wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ);

2) wypełniony i podpisany wykaz robót geologicznych wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4 do SWZ);

Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

3) wypełniony i podpisany wykaz osób (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z posiadanymi uprawnieniami/zaświadczeniami;

4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości zgodnej z zapisami w rozdz. V pkt 2 ppkt 3).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda do złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:

1) wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ).

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. Wymaganymi do złożenia przez WYKONAWCĘ są również następujące dokumenty:

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ);
- 2) stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu właściwego rejestru albo, gdy oferty nie podpisuje Wykonawca,
- 3) pełnomocnictwo – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem



elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Zamawiający dopuszcza możliwość skanu oryginalnego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwa notarialnie poświadczonego złożonego wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedłożyć oryginał (lub kopię notarialnie poświadczoną za zgodność) najpóźniej przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

4. Zamawiający może wzywać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń, wykazów, pełnomocnictw w postępowaniu lub złożyli wadliwe dokumenty, oświadczenia, wykazy, pełnomocnictwa, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w przypadku złożenia w postępowaniu więcej niż 3 ofert, Zamawiający może wezwać do uzupełnień, o których mowa w ust. 7 pierwsze 3 oferty najkorzystniejsze.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający odrzuca ofertę na zasadach określonych w w.w. Regulaminie.
9. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w w.w. Regulaminie zawiadamiając równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, albo złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
4. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Pytania należy złożyć nie później niż na 4 dni przed terminem składania ofert. W przypadku gdy pytanie Wykonawcy wpłynie do Zamawiającego w tym terminie, Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, ale nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ, bez ujawniania źródła zapytania lub zamieszcza treść wyjaśnień w miejscach, w których zamieszczona została dokumentacja postępowania.
7. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ lub zamieszcza w miejscach, w których zamieszczona została dokumentacja postępowania.
8. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
 - 1) - Donata Twardowska - tel. 519 518 552
 - 2) – Jagoda Kubera - 530 218 491

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ załącznikami, wszystkie dokumenty, jakie będą składane w niniejszym postępowaniu Wykonawca składa:
 - a) w formie skanu podpisanej wersji papierowej (w formacie PDF), lub



- b) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne zadanie.
 3. Sposób złożenia oferty i dokumentów elektronicznych, w tym podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także zasady korzystania z portalu, opisane zostały w „Instrukcji dla wykonawców” oraz w „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o.” dostępnych pod adresem www.platformazakupowa.pl.
 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 6. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie. **Brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało automatyczną jawnością zastrzeżonych informacji na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy.**
 9. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ustalić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określony za pomocą załączonego przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym, zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określone w rozdziale III SWZ oraz przy uwzględnieniu wymagań określonych SWZ wraz z załącznikami (w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt budowlany oraz projekcie umowy). Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie cenę ustaloną w kosztorysie ofertowym dla zamówienia.
2. Wykonawca określi w ofercie cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z art.632 Kodeksu Cywilnego) za realizację przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całkowite wykonanie opisanego w dokumentacji SWZ pełnego zakresu prac według zasad wiedzy i sztuki budowlanej, przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych wykonania i odbioru robót, norm oraz wszelkich pozostałych warunków prowadzonego postępowania. W cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględni również koszty wynikające z rozdziału III niniejszej SWZ, wszelkie inne koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty oraz prawidłową realizacją zamówienia a także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek czynności, która jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia, nieoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie i zmianę wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ofercie.
4. Podane ceny w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie czynności, niezbędnych do zapewnienia zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w normach i przepisach budowlanych, a także z wiedzą i sztuką budowlaną. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub w przedmiarze nie uwzględniono pewnych czynności, które są niezbędne do



prawidłowego wykonania zamówienia zgodnego z założeniami Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany koszty wszystkich tych czynności i robót uwzględnić w cenie ofertowej.

5. W ofercie należy podać cenę netto i brutto po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie. Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określić podatek VAT z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa.

6. Cena oferty obliczona na podstawie planowanych prac i przewidzianych kosztów zadania traktowana będzie, jako wynagrodzenie ryczałtowe określające wartość robót budowlanych i innych świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia.

7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego propozycje spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

8. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nieobjętych niniejszym zamówieniem, Wykonawcy nie będzie wolno ich zrealizować bez uzyskania akceptacji Zamawiającego na wykonanie dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny.

- kryterium cenowe 100 %,

Kryterium cenowe będzie obliczane w następujący sposób :

$$C = \frac{\text{Cena najniższej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100$$

2. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

3. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do oferty.

5. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

XI. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:

Zadanie nr 1: „Wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 zlokalizowanego w miejscowości Izbice, gm. Rawicz” - – 3 000,00 zł

Zadanie nr 2: „Wykonanie otworu studziennego nr 4 oraz likwidacja zużytego otworu studziennego nr 2 zlokalizowanych w miejscowości Zielona Wieś, gm. Rawicz” – 4 000,00 zł

1. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

08 1240 1747 1111 0010 7536 6419 Bank Pekao S.A. z dopiskiem – **wadium do postępowania pn.**

„Wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 zlokalizowanego w miejscowości Izbice, gm. Rawicz oraz wykonanie otworu studziennego nr 4 oraz likwidacja zużytego otworu studziennego nr 2 zlokalizowanych w



miejsowości Zielona Wieś, gm. Rawicz”; Zadanie nr 1: „Wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 4 zlokalizowanego w miejscowości Izbice, gm. Rawicz” /

Zadanie nr 2: „Wykonanie otworu studziennego nr 4 oraz likwidacja zużytego otworu studziennego nr 2 zlokalizowanych w miejscowości Zielona Wieś, gm. Rawicz” .

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
6. Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
7. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie zawierały w swojej treści odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. Z treści złożonych poręczeń lub gwarancji musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji). Gwarancja lub poręczenie powinny zawierać termin obowiązywania, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą oraz miejsce i termin jej zwrotu.
8. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach określonych w § 19 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w ZWiK Rawicz sp. z o.o.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie wskazanym w ust. 6 zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z zapisami § 11 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w ZWiK Rawicz sp. z o.o. ,a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, w terminie do dnia **28.05.2025 roku do godz. 09:00.**
2. Pytania odnośnie korzystania z platformy zakupowej i składania ofert na platformie zakupowej należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus – tel. 22 101 02 02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
3. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej (platformie zakupowej), tj. w miejscu, w którym zamieszczona została dokumentacja prowadzonego postępowania.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej (platformie zakupowej) prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) szacunkowej wartości zamówienia;
 - 2) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 3) cenach lub kosztach zawartych w ofertach lub innych kryteriach zastosowanych w postępowaniu.

XIV. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą **30 dni** od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.



3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

XV. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XVI. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

XVII. Informacja o formalnościach po wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o których mowa w ust. 1 na platformie zakupowej Zamawiającego oraz we wszystkich miejscach, w których zamieszczana była dokumentacja postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
6. Zamawiający z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta z pominięciem ww. terminu w przypadku, gdy w danym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Istotne dla stron postanowienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
3. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
 - 1) potrzeby wykonania robót zamiennych lub odstąpienia od realizacji części robót, i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia wskazań technicznych lub technologicznych, przy czym przez roboty zamienne należy rozumieć prace, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, ale strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp. zapewniając jednocześnie realizację przedmiotu zamówienia, określonego w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,
 - 2) zmian umowy związanych z wystąpieniem robót dodatkowych, których wykonanie uzależnia wykonanie zamówienia podstawowego,



- 3) konieczności zmian rozwiązań projektowych stwierdzonych w czasie trwania robót pod warunkiem konieczności ich uzupełnienia,
 - 4) zmiany technologii wykonania robót, pod warunkiem wystąpienia uwarunkowań technicznych o obiektywnym charakterze,
 - 5) zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, pod warunkiem wejścia w życie zmienionych przepisów w trakcie realizacji umowy,
 - 6) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy,
 - 7) zmiany personelu Zamawiającego oraz Wykonawcy (§6), pod warunkiem spełnienia wymogów SWZ i przepisów prawa budowlanego,
 - 8) siły wyższej, w wyniku której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacji zamówienia,
 - 9) zmiana terminu wykonania robót z uwagi na wystąpienie warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie robót zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych lub wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji robót lub wystąpienia innych okoliczności powodujących zmianę terminu wykonania zamówienia na roboty budowlane,
 - 10) zmiany terminu, sposobu realizacji lub warunków zamówienia wynikających z wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
 - 11) wystąpieniem innych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia.
4. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem w.w. przesłanek podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzi postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
5. Zmiana dokonywana jest w formie aneksu do umowy. Warunkiem dokonania zmiany, o których mowa powyżej jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony stosownego protokołu.
6. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane zgodnie z § 38 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w ZWIK w Rawiczu sp. z o.o.

XX. Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informujemy osoby fizyczne, których dane zamieszczone zostaną w dokumentacji postępowania złożonej naszej Spółce przez Oferentów, że:

1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. - siedziba: Folwark ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000664718, nr REGON: 365551409, nr NIP: 6991958551, tel. (65) 546 10 59, fax: (65) 546 70 04, e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl jest Administratorem Danych osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których posiadanie weszły wskutek ogłoszenia zamówienia publicznego i realizowania procedur wyłonienia Wykonawcy w zakresie i trybie określonym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).



2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:

- w celu udokumentowania działań i wymogów proceduralnych związanych z przeprowadzeniem ogłoszonego zamówienia na podstawie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 10 RODO);
- w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych uczestników postępowania, jak również kontaktowania się z nimi w sprawach wniosków, skarg, postulatów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3) Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) danych (skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą - podstawa prawna art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych);
- wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania danych);
- usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO);
- do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu - podstawa prawna art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
- do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO);
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).

4) Osobie, której dane nasza Spółka przetwarza, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. narusza przepisy RODO.

5) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., w tym profilowaniu.

6) Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:

- przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania z zakresy zamówień publicznych, wskazany w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych lub do czasu przedawnienia roszczeń;
- w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy zapewniające Spółce obsługę informatyczną, firmy świadczące usługi z zakresu archiwizacji dokumentów, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych.

8) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
63-900 Rawicz, Folwark ul. Półwiejska 20

- telefonicznie: (65) 546-10-59
- drogą elektroniczną: w.rygiel@zwikrawicz.pl
- osobiście w siedzibie spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – wykaz osób

Załącznik nr 6 - projekt umowy (zad. nr 1, zad. nr 2)

Załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna

Prezes Zarządu
Robert Garczyński