PRZEKRÓJ A2



OZNACZENIA RUROCIĄGÓW

- woda surowa
- woda uzdatniona
- woda do płukania filtrów
- woda popłuczna i spustowa
- podchloryn sodu
- napowietrzanie
- kanalizacja wód posadzkowych i spustowych

LEGENDA

Ar - aerator dynamiczny
Fe - filtr odżelaziający
Mn - filtr odmanganiający
O - odpowietrznik filtra ciśnieniowego
Dp - dmuchawa powietrza
Ze - zawór z napędem elektrycznym
P - przepustnica międzykołnierzowa ręczna
Z - zawór zwrotny
Pr 1 - przepływomierz elektromagnetyczny
UV - lampy ultrafioletowe do dezynfekcji
Cl - dozownik podchlorynu sodu
We - wentylator promieniowy
Pp - pompa do płukania filtrów
PII-1 - pompa II stopnia
M - manometr
Pa - pompa aspiratora
A - aspirator powietrza
Pw - podgrzewacz wody z umywalką
Cc - elektroniczny czujnik ciśnienia
Zb - zawór bezpieczeństwa
Ps - punkt poboru wody surowej
Pu - punkt poboru wody uzdatnionej
Re - rozdzielnia energetyczna
H - hydrofor o pojemności 80 dm3

KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzów Wlkp.					
Inwestycja:	**Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną** **D**ziałka nr ewid.61 obręb 0029 Bronikowo, Jednostka ewidencyjna 321703_5 Mirosławiec Obszar wiejski				
Inwestor:	Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z O.O. ul. Wolności 37 78-650 Mirosławiec				
Nazwa rys.:	**Przekroje poprzeczne SUW**			*Podpisy:*	*Skala:* 1:25
Projektant:	mgr inż. Bolesław Haszto	*Nr upr. bud.* 106/94/Gw	*Specjalność:* instal.-inżynier.		*Data:* 30.09.21 r.
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Ozga	*Nr upr. bud.* 9/82/Gw	*Specjalność:* bud. wod-mel.		*Nr rys.:* **S-2.4**
Faza	*Projekt architektoniczno-budowlany*				