



- UWAGI:
 - W systemie monitoringu wizyjnego wykorzystać istniejący rejestrator oraz kamery.
 - Podstawowe urządzenia systemu przenieść do pomieszczenia technicznego w piwnicy skąd wyprowadzić okablowanie wizyjne i zasilania PoE kablem UTP pod tynkiem.
 - W celu utrzymania kompatybilności systemu z systemem zasilania 12V istniejących kamer zabudować 2 zasilacze PSDC12V/8A, z których we wspólnych ciągach z przewodami j.w. prowadzić przewody zasilania 12V
 - Instalację okablowania wizyjnego prowadzić pod tynkiem w strefach określonych w normie SEP N SEP–E–002
 - Montaż wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną poszczególnych urządzeń.

E9.4