

Golczewo, 18.11.2022 r.

ZZF.271.15.12.2022

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o sygn.
ZZF.271.15.2022

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej Kłodzino - Drzewica wraz z modernizacją SUW Kłęby oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Golczewo, przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ złożonego dnia 16.11.2022 r. oraz udzielone wyjaśnienie.

Pytanie 1

Z jakiego materiału jest istniejąca sieć wodociągowa? Trasa projektowanej sieci wodociągowej znajduje się blisko istniejącej. Ze względu na zły stan techniczny czy na czas robót Wykonawca będzie musiał zapewnić kolektor zastępczy np. by-pass dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców?

Odpowiedź 1

Sieć wodociągowa na odcinku w miejscowości Kłodzino – stalowa, reszta przebiegu PCV. Zamawiający nie wymaga zapewnienia kolektora zastępczego, jednakże dostawa wody musi być zapewniona w sposób ciągły. Jeśli wykonawca zakłada taką konieczność może przewidzieć zastosowanie takiego rozwiązania w ofercie.

Z upoważnienia kierownika Zamawiającego:
Grzegorz Chłopek – Zastępca Burmistrza