



GMINA SULECIN

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697
konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcín
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



Nasz znak: IZiG.271.4.2025

Data: 4 kwietnia 2025 r.

Wyjaśnienie nr 6

do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania:

„Budowa Drugiego Żłobka Samorządowego na dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulęcín w celu utworzenia 40 miejsc opieki”

I. W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy:

Pytanie 1

W związku z zamieszczonym dnia 2.04. wyjaśnieniem nr 5 i odpowiedzią na pytanie 5. prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego. Nadmieniamy, że zestawienie wyposażenia meblowego zostało zamieszczone w dokumentacji załączonej do SWZ i zapewne na ten czas już wycenione przez potencjalnych oferentów.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że dostawa **wyposażenia meblowego nie wchodzi w zakres zamówienia**. Podczas wyceny należy pominąć „Projekt wykonawczy – wyposażenie meblowe”.

Pytanie 2

Prosimy o jednoznaczne określenie mocy kotła. Informacja w projekcie i wcześniejszym wyjaśnieniu jest niejednoznaczna bowiem określa tę moc na 12,34 kW, po cyfrze 12 jest przecinek zatem czytamy to jako, słownie: dwanaście kilowatów i 340 wat. Zapewne taka moc kotła jest niewystarczająca dla zapewnienia zapotrzebowania na ciepło?

Odpowiedź

Moc kotła – **30kW**

Pytanie 3

Zgodnie z rysunkami PZT.D.01 oraz PZT.01 należy wykonać trawiastą nawierzchnię placu zabaw, z kolei na rysunku PZT.02 nawierzchnia ma być wykonana z mat gumowych RAL 6017. Prosimy o informację jaką nawierzchnię placu zabaw należy zastosować?

Odpowiedź

Należy wykonać **nawierzchnię trawiastą**.

Pytanie 4

"Pytanie 5

Zestaw I wyposażenie meblowego zgodnie z zestawieniem meblowym, poz. 98 przedmiaru - Brak zestawienia - brak możliwości wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać pozycji z zestawienia meblowego. Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania."

proszę o wyjaśnienie czy na pewno wszystkie pozycje z wyposażenia meblowego mają zostać nie wycenione, podam przykład stół w pom.016 znajduje się w wyposażeniu meblowym oraz w technologii kuchni

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że „Projekt wykonawczy – wyposażenie meblowe” nie jest przedmiotem postępowania. Podczas wyceny należy pominąć „Projekt wykonawczy – wyposażenie meblowe” natomiast należy wycenić wszystkie elementy znajdujące się w: „Projekt wykonawczy -Technologia kuchni” oraz „Projekt wykonawczy - Wyposażenie sanitarne”.

Dariusz Ejchart

Burmistrz Sulęcina

*podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym*