



ANEKS DO WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

RW/PK/200/2023

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ
Spółka z o.o.
Dział Warunków i Analiz
Przyłączeniowych

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2024r.

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Dotyczy: warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego dla hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bydgoszczy niniejszym aneksem wprowadza następujące zmiany do warunków przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej nr RW/PK/200/2023 z dnia 12.07.2023r.

1. Pkt 2 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Przewidywane zapotrzebowanie na ciepło:

Q _{co} [kW]	Q _{cw_{max}} [kW]	Q _{cw_{sr}} [kW]	Q _{wen} [kW]
198,0	103,0	42,0	243,0

2. W pkt 5 ppkt c) ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Obliczeniowe natężenie przepływu dla przewidywanego zapotrzebowania: 5,5 t/h

3. Pozostała treść warunków przyłączenia nie ulega zmianie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. RW a/a

Wykonała: P.Kozłowska 52 30 45 310

Dyrektor
ds. Rozwoju Rynku i Sprzedaży
Janusz Sejtka