

Mogilno, dnia 03.07.2024 r.

ZS/271/1/2024

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie
Zespołu Szkół w Strzelnie”**

Odpowiedź na pytanie do treści SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęły pytania do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej prosimy o wskazanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bieżni oraz nawierzchni boiska wraz z podaniem ich grubości. Projekt architektoniczno-budowlany, rysunki oraz przedmiar wskazują różne wartości.

Odpowiedź 1

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy przyjąć jak w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie odległość pomiędzy słupem 1f a kontenerem oraz o określenie w jakim terenie prowadzony będzie przewód (kostka, trawa).

Odpowiedź 2

Teren, przez który będzie przechodzić przewód, to obecnie plac budowy sąsiadującej hali sportowej, co powoduje zmiany umiejscowienia kontenera, dlatego należy założyć odległość do 100 m.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, iż stanowisko pchnięcia kulą ma być doświetlone z tak odległego słupa, którym jest słup 1e.nm.

Odpowiedź 3

W związku z rozdzieleniem lokalizacji obiektów lekkoatletycznych (stanowiska skoku w dal i rzutu kulą) w odrębne miejsca wokół boiska, należy na każdym ze słupów najbliższych ww. stanowiskom, przewidzieć po 1 szt. dodatkowych opraw BVP 651 T45.

Pytanie 4

Umowa (§11) nie przewiduje wprost możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, co wymaga uzupełnienia dla obiektywnego traktowania wykonawcy.

W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy wnosimy o dodanie do §12 ust. 1. 3) zapisu:

- wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi lub potwierdzenie, że ww. okoliczności wpisują się w zapis umowy o sile wyższej (§11 ust. 7 2)).

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących zmian umownych, jednak w celu umożliwienia realizacji zadania w jak największej liczbie miesięcy z odpowiednimi warunkami atmosferycznymi, wydłuża termin wykonania zamówienia z 7 do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W związku z istotną zmianą SWZ Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, wydłuża termin składania ofert w postępowaniu i jednocześnie zmienia termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Nowy termin składania ofert: **15.07.2024 r. godz. 11:00**

Nowy termin otwarcia ofert: **15.07.2024 r. godz. 11:30**

Nowy termin związania ofertą: **13.08.2024 r.**


KIEROWNIK
mgr Grzegorz Stachewicz
(podpis Zamawiającego)

