

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno i Remont drogi powiatowej nr 5601P Bralin – Lipnik – Czermín , nr. post. AB.272.6.2023*

**Wszyscy Wykonawcy**

*Do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:*

**Zapytania**

*Z projektu architektoniczno- budowlanego przebudowy chodnika w miejscowości Kierzno w ciągu drogi powiatowej nr 5677P – przekrój normalny wynika, że nowa nawierzchnia AC11S ma być ułożona na całej szerokości remontowanego odcinka. Brak tej pozycji w przedmiarze robót . W SWZ w opisie przedmiotu zamówienia mowa jest o przebudowie istniejącej nawierzchni Nr 5677 P z poszerzeniem z ok. 5,0 – 5,1 m do szerokości 5,5 m. Prosimy o doprecyzowanie czy warstwę ścieralną należy wykonać tylko na poszerzeniu jezdni czy na całej szerokości remontowanego odcinka tj. 5,5 mb.*

***Odpowiedz:*** *W pozycji nr 31 w przedmiarze robót zamiast wartości 387,96m2 należy przyjąć 1968,63m2.*

*Starosta Kępiński  
/-/ Robert Kieruzal*