



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

P- 49/IV/25

WPI.7013.3.2024.PS.13

Świdnica, dnia 08.04.2025 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 14



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej

Dotyczy: postępowania nr P-49/IV/25 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 47-49”



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1.:

„Proszę o informację czy istniejący układ klimatyzacyjny u użytkownika wyposażony jest w inteligentny sterownik dotykowy, przekazana dokumentacja techniczna wskazuje, że w obiekcie zastosowany został inteligentny sterownik dotykowy – nie jest jasne jednak czy ten sterownik jest czy też w ramach niniejszego postępowania należy taki sterownik dostarczyć – czy oferent ma uwzględnić w ofercie inteligentny sterownik dotykowy”

Odpowiedź nr 1.:

W obiekcie USC należy taki sterownik dostarczyć do sterowania istniejącymi jednostkami klimatyzacyjnymi oraz projektowanymi, zgodnie z dokumentacją. Istniejące jednostki klimatyzacyjne to układ VRV Daikin.



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

: Piotr Siry, 74/856-29-47

Z-ca Dyrektora Wydziału

Dagny Biowska