



Pionki, dnia 28.04.2023

Zn.spr.: ZGO.270.4.4.2023

### Wg rozdzielnika

*Dotyczy: postępowania „Budowa drogi nr 15 w DSD na terenie leśnictw Augustów i Stanisławice”*

Zamawiający, na mocy art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 202 r. poz. 1129 ze zmianami) udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień do treści SWZ.

#### Pytania:

1. Proszę o zamieszczenie na platformie zakupowej prowadzonego postępowania załączników SWZ w wersji edytowalnej potrzebnych do złożenia oferty do przetargu tj. formularz oferty i inne.
2. Według dokumentacji projektowej należy wykonać obrukowanie skarp i dna rowów u wylotu przepustów z kamienia łupanego tzw. „dzikówki” 7-10 cm. Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza do wykonania obrukowania we wspomnianych lokalizacjach kamień hydrotechniczny 80-150 mm jako rozwiązanie równoważne?.

#### Odpowiedzi:

1. Zamawiający zamieści na platformie zakupowej prowadzonego postępowania załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.
2. Zamawiający dopuszcza wykonanie obrukowania z kamienia hydrotechnicznego pod warunkiem spełnienia następujących wymagań.
  - wymiar frakcji 7-10 cm (wymagana ręczna segregacja kamienia)
  - szerokość spoin do 3 cm
  - wymagane wykonanie elementu referencyjnego powierzchni brukowanej i jego akceptacja przez Zamawiającego i inspektora nadzoru.

Z poważaniem  
Tomasz Sot  
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

#### Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. [https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\\_kozienice](https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kozienice),
3. ZGO-1 a/a.