



Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ,

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie
z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320; dalej Pzp),

w dniu 14.05.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
z możliwością przeprowadzenia negocjacji, pn.: **„Budowa i modernizacja ulic w mieście
w Bydgoszczy w 2025 r. - pakiet I”**. Nr sprawy **NZ.2531.22.2025**.

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ,
a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień **oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie
w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp:**

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę
treści SWZ wraz z załącznikami.

Pytania – zestaw I z dnia 06.05.2025 r.

1. „W nawiązaniu do niniejszego postępowania przetargowego proszę o określenie gwarancji na
wykonane trawniki wraz z pielęgnacją.
Jak często należy wykonywać pielęgnację w okresie gwarancji.
Powyższe ma wpływ na cenę zamówienia.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wymaga rocznej gwarancji na wykonane trawniki. Pielęgnację trawników wykonuje
się w razie występujących potrzeb. Gdy trawa osiągnie powyżej 10 cm wymagane jest koszenie.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia:

1. § 14 ust. 1 projektowanych postanowień Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości
na zadeklarowany w ofercie okres ____ lat, z wyjątkiem:

- 1) wykonanych trawników, dla których Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakości,
liczony od dnia odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, na warunkach
określonych w Oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik Nr 7 do Umowy.”

2. § 1 ust. 1 oświadczenia gwarancyjnego, który otrzymuje brzmienie:

„1. Gwarant składający oświadczenie, to jest _____ z siedzibą w _____ przy
ul. _____, zwany dalej „Wykonawcą” lub „Gwarantem”, udziela gwarancji na rzecz
_____ z siedzibą przy ul. _____ zwanym dalej „Zamawiającym”,
w ramach umowy Nr _____, z dnia _____, z okresem gwarancji:

- 1) ____ lat, (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na wykonane roboty budowlane,
2) 1 roku, na wykonaną zieleń,

liczonego od dnia odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, a w
przypadku ujawnienia w ramach odbioru wad, od dnia podpisania protokołu odbioru
robót zawierającego potwierdzenie usunięcia takich wad.

Pytania – zestaw II z dnia 09.05.2025 r.

1. „Proszę o dostarczenie wymagań SST dla AC 11S.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zamieszcza brakujące SST: „D.05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asf. AC 11S 50-70 KR 3-4”, jako uzupełnienie załącznika nr 3 do Umowy_SST.

2. „Proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że z orientacyjną wartością zamówienia można zapoznać się pod linkiem:

<https://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2025/8642-plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2025-wersja-10>

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszelkie nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w Umowie.

Zgodnie z przepisem art. 222 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający zobowiązany jest do podania informacji o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia najpóźniej przed otwarciem ofert, do czego Zamawiający się stosuje.

3. „Proszę o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 2, zestaw II z dnia 09.05.2025 r.

4. „Proszę o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 2, zestaw II z dnia 09.05.2025 r.

5. „Proszę o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o określenie:

- rodzaju asortymentu (dla jakiej warstwy),
- ilości odcinków,
- lokalizacji odcinków próbnych,

Proszę o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych.

6. „Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania objętego przedmiotem zamówienia.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania.

7. „Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót przez wykonawcę.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi na czas wykonywania robót.

Pytania – zestaw III z dnia 12.05.2025 r.

1. „W nawiązaniu do niniejszego postępowania przetargowego proszę o informację jaki okres gwarancji Zamawiający przewiduje dla malowania grubowarstwowego.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wymaga 5-letniej gwarancji na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe.

W związku z powyższym Zamawiający:

1. **w § 14 ust. 1 projektowanych postanowień Umowy**, dodaje **pkt 2**, który otrzymuje brzmienie:

„2) wykonanego oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji jakości.”

2. **w § 1 ust. 1 oświadczenia gwarancyjnego**, dodaje **pkt 3**, który otrzymuje brzmienie:

„3) 5 lat, na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe,”

Pytania – zestaw IV z dnia 12.05.2025 r.

1. „Dotyczy D-04.07.01, D-04.07.01a, D-05.03.05B, D-05.03.13 W SST dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych podano wymagane właściwości dla kruszywa grubego w zakresie nasiąkliwości (Wa24) i mrozoodporności (F) oraz dla kruszywa drobnego w zakresie nasiąkliwości (Wa24) niezgodne z obowiązującymi wytycznymi technicznymi WT-1 2014. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i wyrażenie zgody na zastosowanie materiałów o właściwościach zgodnych z obowiązującym wymaganiami WT-1 2014 dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych, które zostały przywołane w każdej z SST w pkt. 10.2.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zaprojektowania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mieszanki mastyksowo-grysowej SMA zgodnych z zapisami Wymagań technicznych WT-1 2014 roku dla kruszyw bez granulatu asfaltowego w składzie mieszanki.

2. „W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy brak SST (D-05.03.05a) dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z AC 11 S. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować mieszankę z AC 11 S z asfaltem modyfikowanym PMB 45/80-55 dla kategorii ruchu KR 3-6 zaprojektowaną zgodnie z obowiązującymi wytycznymi WT-1, WT-2014.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na **pytanie nr 1, zestaw II z dnia 09.05.2025 r.**

3. „Zamawiający w komplecie dokumentacji zamieścił w folderze Załącznik Nr 1 do SWZ - projektowane postanowienia Umowy pliki: zał 10-I do Umowy_OPZ - Część I i zał 10-II do Umowy_OPZ - Część II, które zawierają przedmiary robót. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca do oferty ma zamieścić kosztorysy ofertowe z folderu Załącznik Nr 3 (I-IV) do SWZ - wzór kosztorysu ofertowego - Część I i Załącznik Nr 4 (I-II) do SWZ - wzór kosztorysu ofertowego - Część II czy z załącznika nr 1/”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w zamieszczonej dokumentacji postępowania wystąpił błąd nazewnictwa załączników nr 10 do Umowy i zamieszcza je ponownie ze skorygowaną nazwą:

„zał 10-I do Umowy_**max. zakres zamówień z art. 214.1.7 Pzp - Część I**” oraz

„zał 10-II do Umowy_**max. zakres zamówień z art. 214.1.7 Pzp - Część II**”

(Zamawiający zmienia jedynie nazwę załączników, ich treść pozostaje bez zmian.)

jednocześnie dokonuje zmiany **§ 23 ust. 2 pkt 10 projektowanych postanowień Umowy**, który otrzymuje następujące brzmienie:

„10) maksymalny zakres zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp – załącznik Nr 10.”

Wskazane powyżej załączniki (przedmiary), służą określeniu maksymalnego zakresu zamówień podobnych, o których mowa w art. 224 ust. 1 pkt 7 Pzp, Wykonawca nie wycenia tych robót na etapie składania oferty w niniejszym postępowaniu.

Zgodnie z pkt XII.1 SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę dla wybranej przez siebie części, która stanowi: wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego

Załącznik Nr 2 (I-II) do SWZ oraz wypełnione i podpisane kosztorysy ofertowe - Część I: załącznik Nr 3 (I-IV) do SWZ / Część II: załącznik Nr 4 (I-II) do SWZ.

4. „Prosimy o załączenie SST dotyczące wykonania stabilizacji C 3/4. W dokumentacji jest tylko dla C1,5/2.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zamieszcza nowe, obowiązujące SST: „D-04.05.01 - ulepszone podłoże CBGM”, w którym doprecyzował brakujące zapisy.

5. „Prosimy o wskazanie uziarnienia mieszanek C1,5/2 i C3/4.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Mieszanki związane cementem CBGM C1,5/2 oraz C3/4 mają posiadać uziarnienie do 16mm.

6. „Prosimy o zmianę wymogu parametru nasiąkliwości na prefabrykaty betonowe dla elementów łukowych.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Dla krawężników łukowych Zamawiający będzie wymagał parametru nasiąkliwości do 6%.

7. „Prosimy o wskazanie okresu gwarancji i pielęgnacji wykonanych trawników.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 1, zestaw I z dnia 06.05.2025 r.

8. „Prosimy o wskazanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 1, zestaw III z dnia 12.05.2025 r.

9. „Prosimy o informację czy należy zamontować nowe azyle drogowe czy z rozbiórki?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy zamontować nowe azyle drogowe.

10. „Prosimy o podanie parametrów azylu drogowego segmentowego. Wymiary, rysunek.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Z uwagi na art. 99 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający nie jest w stanie przedstawić rysunku azylu bez sugerowania producenta.

Jednakże azyl powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

1. Składać się z elementów o wymiarach 50 x 50 cm – w przypadku wyspy na ul. Spokojnej, powinna składać się ona z 16 elementów (4x4);
2. W przypadku elementów narożnych, elementy te powinny być zaokrąglone;
3. Elementy koloru czerwonego, z obramowaniem w kolorze białym, wykonane z tworzywa PCV;
4. Montaż poprzez zakotwienie w nawierzchni.

11. „Prosimy o informację czy azyle drogowe z demontażu należy odwieźć do Zamawiającego. Jeżeli tak to prosimy o podanie adresu.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Utylizacja istniejących azylów drogowych po stronie Wykonawcy.

12. „Prosimy o informację czy na podbudowie z kruszywa poza jedną można wykorzystać kruszywo wapienne?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający będzie oczekiwał wbudowania mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm zgodnej z zapisami SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

13. „Prosimy o podanie zakresu pielęgnacji trawników.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 1, zestaw I z dnia 06.05.2025 r.

14. „Prosimy o informacje, które materiały rozbiórkowe należą do Zamawiającego?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Do Zamawiającego należy tylko materiał pochodzący z frezowania nawierzchni ulic: Bałtyckiej, Fordońskiej, Korfantego i Mińskiej. Materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni ulicy Spokojnej oraz pozostały materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę.

15. „Prosimy o informację gdzie należy odwieźć materiały rozbiórkowe należące do Zamawiającego?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Materiały rozbiórkowe należące do Zamawiającego należy przewieźć do Magazynu ZDMiKP przy ul. Witebskiej 5 w Bydgoszczy.

II. W związku ze zmianami treści SWZ określonymi w **pkt I. niniejszego pisma**, Zamawiający w załączeniu przekazuje następujące załączniki:

- projektowane postanowienia Umowy, uwzględniające wprowadzone zmiany **zaznaczone tłem koloru żółtego**, stanowiące **nowy Załącznik nr 1 do SWZ**;
- oświadczenie gwarancyjne, uwzględniające wprowadzone zmiany **zaznaczone tłem koloru żółtego**, stanowiące **nowy Załącznik nr 7 do Umowy**;
- SST: „D.05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asf. AC 11S 50-70 KR 3-4”, jako **uzupełnienie Załącznika nr 3 do Umowy**;
- „max. zakres zamówień z art. 214.1.7 Pzp - Część I” stanowiący **nowy Załącznik 10-I do Umowy**;
- „max. zakres zamówień z art. 214.1.7 Pzp - Część II” stanowiący **nowy Załącznik 10-II do Umowy**;
- SST: „D-04.05.01 - ulepszone podłoże CBGM”, stanowiące **nowy Załącznik nr 3 do Umowy**.

III. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści** wymagają od wszystkich zainteresowanych wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 19.05.2025 r. godz. 10:00** i na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:

- *dotychczasową datę: „15.05.2025 r.”, zawartą w pkt XIII. SWZ oraz w pkt XIV. SWZ, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert, na datę: „19.05.2025 r.”*
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
- *dotychczasową datę: „13.06.2025 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, na datę: „17.06.2025 r.”*

IV. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ** stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 1102351**).

DYREKTOR ZDMiKP

podpis nieczytelny

Wojciech Nalazek

.....
(podpis kierownika zamawiającego)