



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



POLSKI
ŁAD

Osiek, dnia 13.12.2023 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KPFZ.271.9.2023
„Budowa przedszkola i żłobka w Osieku”

(5) Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ (zapytanie do SWZ)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) Zamawiający niniejszym udostępnia treść wniesionych zapytań wraz z odpowiedziami:

1. Czy wpisane krotności pozycji w przedmiarach (np. krotność wszystkich pozycji=0,31 w dziale "wewnętrzne instalacje wodociągowe" -Etap II żłobek oraz wielu innych działach i pozycjach) są prawidłowe? Skąd wzięły się te krotności? Czy nie należy poprawić wszystkich krotności do wartości=1?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie krotności w przedmiarach są prawidłowe i należy je stosować do prawidłowego wyliczenia ceny we wszystkich przedmiarach.

2. W projekcie dobrana jest kaskada dwóch pomp ciepła powietrze-woda w wersji Split, typ KSFL-36-V1 o mocy 28,4 kW każda, które są 3x droższe od powszechnie stosowanych pomp. Czy jest możliwość zamiany tych pomp na kaskadę pomp typu Monoblok innego producenta? Oczywiście moc i parametry techniczne pozostaną zachowane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie określa wyboru konkretnego producenta pomp ciepła, lecz zastrzega, że dopuszcza kaskadę tylko w wersji Split o zastosowanych parametrach technicznych, określonych w dokumentacji projektowej.

3. Proszę o informację dot. stolarki aluminiowej. Czy fasady aluminiowe mają być wykonane z typowych profili fasadowych aluminiowych, czy profili aluminiowych stolarki otworowej. Gabaryty odpowiadają aby zastosować profil stolarki otworowej, spełniając wszystkie parametry techniczne, termiczne, akustyczne i wytrzymałościowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie profili aluminiowych stolarki otworowej przy zachowaniu wszystkich parametrów technicznych, termicznych, akustycznych oraz wytrzymałościowych zawartych w dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

UWAGA!!!

Termin składania zapytań do SWZ upłynął 07.12.2023 r. (włącznie).

W związku z wpływem zapytań **PO TERMINIE NA ICH WNOSZENIE** (zarówno tych, na które odpowiedzi udzielono w niniejszym piśmie, jak i z dnia 11.12.2023 r.), **Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj. najpóźniej na 4 dni przed pierwotnym terminem składania ofert), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.**

Mając powyższe na uwadze kolejne pytania do SWZ Zamawiający ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia.