



Panel wentylacyjny, 4 wentylatory, termostat, montaż w suficie szafy

Przełącznica światłowodowa, 12xLC Duplex OM4, 1U

Panel krosowy, 24 porty RJ45, UTP kat.6, 1U
Organizator kablowy, 1U
Panel krosowy, 24 porty RJ45, UTP kat.6, 1U
Organizator kablowy, 1U
Panel krosowy, 24 porty RJ45, UTP kat.6, 1U
Organizator kablowy, 1U
Panel krosowy, 24 porty RJ45, UTP kat.6, 1U
Organizator kablowy, 1U

Switch 48 Port RJ45, 10/100/1000Base-T, 4x1G, 1U

Switch 48 Port RJ45, 10/100/1000Base-T, 4x1G, 1U

Listwa zasilająca PDU – 1faz, 16A, 9x gn. sieciowe (NF C61-314) z wylącznikami

| LEGENDA – OKABLOWANIE STRUKTURALNE | |
|------------------------------------|---|
| | Szafa dystrybucyjna RACK 19\"/> |
| | Gniazda komputerowe podwójne RJ45, kat. 6 niekronowane, IP20 montaż w zestawie PEL |
| | Kabel teleinformatyczny nieekranowany U/UTP kat.6, 4 pary, 23AWG, 250 MHz, LSZH, B2ca |

| WYKONAWCA: | NAZWISKO I SPEC. | NR UPRAWNIEN. | PODPIS I DATA |
|---|--|---|-----------------|
| W-POL SP. Z O.O. UL. KPT. JANIĘGO 12, 44-200 RYBNIK | PIOTR PIWOWOŃSKI w spec. instalacyjnej elektrycznej i teletech. | MAP/0109/PWOE/04 | 26.06.2022 |
| INWESTOR: SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU | ARTUR GORYCZKO w spec. instalacyjnej elektrycznej i teletech. | MAP/0277/PBE/21 | 26.06.2022 |
| ADRES INWESTYCJI: UL. GLIWICKA 33 44-201 RYBNIK | | | |
| NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI. ADAPTACJA PAWILONU IV. ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII | | | |
| NAZWA RYSUNKU: Schemat ideowy okablowania strukturalnego | | SKALA: - | NR RYS: E-17 |
| BRANŻA: ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA | | STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT TECHNICZNY | |