



Poznań, dnia 8 listopada 2022 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.52840.395.2.2022.GK

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 października 2022 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu 10 października 2022 r.) złożonego przez Zespół Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Wąsowie wraz z „**Ekspertyzą techniczną Zespół Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Wąsowie**” (zwanej dalej Ekspertyzą), sporządzoną w wrześniu 2022 r. przez rzeczoznawców: budowlanego mgr. inż. Marka Puchalskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Bogdana Krukara z określonym w punkcie 7.3 następującym wskazaniem:

20. brak hydrantów wewnętrznych 25 z węzłem półsztywnym,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 8 Ekspertyzie, tj.:

- a) zapewnienie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na drogach ewakuacyjnych o natężeniu min. 5 lx;
- b) wyposażenie budynku w SSP (pomieszczenia, dojścia ewakuacyjne) na systemie włamaniowym. Zapewnienie wysyłania z centrali włamaniowej powiadomień do 5 osób o ewentualnym powstaniu pożaru. Zapewnienie na ścianie zewnętrznej oraz w budynku na każdej kondygnacji sygnalizatorów optyczno-akustycznych;
- c) zapewnienie na terenie szkoły min. dwóch wjazdów w odległości ponad 75 m o szerokości: 4,80 m i 3,9 m;
- d) zapewnienie w ramach prowadzonych szkoleń BHP dla pracowników – szkolenia praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego;

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pani Hanna Kasperska – dyrektor szkoły skierowała w imieniu zespołu Szkoły Podstawowej - Przedszkole w Wąsowie wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną, stanowiącą załącznik do postanowień Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.52840.395.1.2022.GK,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
bryg. m. inż. Robert Nauniewicz

Otrzymują

1. Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Wąsowie
ul. Lipowa 51
64-316 Kuślin

2. a/a

Do wiadomości

3. KP PSP w Nowym Tomyślu



Poznań, dnia 8 listopada 2022 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WZ.52840.395.1.2022.GK

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 ze zm. – zwanej dalej u. ochr. ppoż.) w trybie z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 – zwanej dalej Prawo budowlane), w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 – zwanego dalej rozporządzenie WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 października 2022 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu 10 października 2022 r.) złożonego przez Zespół Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Wąsowie wraz z „**Ekspertyzą techniczną Zespół Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Wąsowie**” (zwanej dalej Ekspertyzą), sporządzoną w wrześniu 2022 r. przez rzeczoznawców: budowlanego mgr. inż. Marka Puchalskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Bogdana Krukara z określonymi w punkcie 7.3 następującymi wskazaniem:

1. w klatce schodowej „K1” zawężona szerokość biegu klatki schodowej wynosi 1,18 m;
2. w klatce schodowej „K4” zawężona szerokość biegu klatki schodowej wynosi 1,19 m;
3. w klatce schodowej „K1” zawężona szerokość spocznika biegu klatki schodowej wynosi 1,25 m;
4. w klatce schodowej „K3” zawężona szerokość spocznika biegu klatki schodowej wynosi 1,40 m;
5. w klatce schodowej „K4” zawężona szerokość spocznika biegu klatki schodowej wynosi 1,20 m;
6. w schodach zewnętrznych „Z1”, „Z2”, zawężona szerokość stopni wynosi min. 0,29 m;
7. pas na granicy dwóch stref pożarowych o szerokości 1,95 m;
8. drzwi prowadzące na zewnątrz budynku z klatki schodowej „K4” otwierają się do środka budynku;
9. nieprawidłowa szerokość drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wskazanych na rysunku min. 0,7 m (pomieszczenia -1/5, -1/9, -1/13, -1/14, -1/15, -1/16, 0/5, 0/7, 0/8, 0/9, 0/14, 0/29, 0/31, 0/34, 0/35, 0/41);
10. nieprawidłowy kierunek otwarcia drzwi ewakuacyjnych prowadzących z pomieszczenia sali oddziału przedszkolnego do szatni (pom. nr 1/23);
11. nieprawidłowa szerokość drzwi ewakuacyjnych prowadzących z klatki schodowej nr „K4” na zewnątrz budynku wynosząca 1,00 m;
12. nieprawidłowa szerokość drzwi ewakuacyjnych występujących na drodze ewakuacyjnej z komunikacji nr 1/2 wynosząca 0,81 m;
13. drzwi wieloskrzydłowe stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń o szerokości skrzydła otwieranego min. 0,72 m (pomieszczenia -1/11, 0/2, 0/39, 0/37, 0/49, 1/34, 1/40);
14. pomieszczenie sklepiu (parter) od strony drogi ewakuacyjnej posiada przeszklenie bezklasowe;
15. zawężona szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej na I piętrze do wartości 1,37 m na długości 5,67 m oraz do wartości 1,16 m na długości 4,80 m;
16. przekroczenie długości korytarzy ewakuacyjnych (korytarz na parterze o długości 61,38 m, korytarz na piętrze o długości 63,61 m);

17. na drodze ewakuacyjnej na korytarzu zlokalizowanym na piętrze występuje spocznik ze stopniem;
18. brak obudowy klatki schodowej „K3” i zamykanej drzwiami EI30 oraz wyposażonej w urządzenie zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu;
19. przekroczenie długości dojścia maksymalnie 39,81 m;

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 8 Ekspertyzy, tj.:

- a) zapewnienie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na drogach ewakuacyjnych o natężeniu min. 5 lx;
- b) wyposażenie budynku w SSP (pomieszczenia, dojścia ewakuacyjne) na systemie włamaniowym. Zapewnienie wysyłania z centrali włamaniowej powiadomień do 5 osób o ewentualnym powstaniu pożaru. Zapewnienie na ścianie zewnętrznej oraz w budynku na każdej kondygnacji sygnalizatorów optyczno-akustycznych;
- c) zapewnienie na terenie szkoły min. dwóch wjazdów w odległości ponad 75 m o szerokości: 4,80 m i 3,9 m;
- d) zapewnienie w ramach prowadzonych szkoleń BHP dla pracowników – szkolenia z praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego;

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż podany dotyczy § 68 ust. 1, § 69 ust. 5, § 235 ust. 2, § 236 ust. 4, § 239 ust. 1, 2, 4, 5 i 6, § 240 ust. 1, § 241 ust. 1, § 242 ust. 1, § 243 ust. 1, § 244 ust. 1, § 256 ust. 2 i 3 rozporządzenia WT budynków tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pani Hanna Kasperska – dyrektor szkoły skierowała w imieniu zespołu Szkoły Podstawowej - Przedszkole w Wąsowie wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie z art. 9 ust. 6 Prawa budowlanego.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,

- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
bryg. mgnm. Robert Naniewicz

Otrzymują

1. Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Wąsowie
ul. Lipowa 51
64-316 Kuślin

2. a/a

Do wiadomości

3. KP PSP w Nowym Tomyślu

Załącznik:

„Ekspertyza techniczna Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Wąsowie” (adresat – 1 egz., a/a – 1 egz., KP PSP w Nowym Tomyślu – 1 egz.).

