

Uwagi:
1. Gniazda ogólne montować na wysokości h=0,3m.
2. Osprzęt instalacji elektrycznych instalować w odległości 0,6 m od stalowych elementów instalacji sanitarnych.
3. Łączniki montować na wysokości min. h=0,9m od posadzki.
4. Oświetlenie klatki schodowej sterowane z czujników ruchu montowanych w oprawach.
5. Ochrona od porażeń:
- samoczynne szybkie wyłączanie zasilania system TN-S
- zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych

UWAGI dot. oświetlenia awaryjnego:
1. Natężenie ośw. drogi ewakuacyjnej nie mniej niż 1lx w każdym miejscu drogi ew.
2. Natężenie ośw. stref otwartych nie mniej niż 0,5lx
3. Natężenie ośw. miejsc usytuowania el. p.poż. - hydranty - min. 5lx

Uwagi:
1. Łączniki montować na wysokości min. h=0,9m od posadzki.
2. Wypust oświetleniowy przeznaczony do zasilania oprawy oświetleniowej nad umywalką w postaci odbiornika energii elektrycznej trwale zainstalowanego i stale podłączonego h=1,8m.
3. Oświetlenie klatki schodowej sterowane z czujników ruchu montowanych w oprawach.
4. Osprzęt instalacji elektrycznych instalować w odległości 0,6 m od stalowych elementów instalacji sanitarnych.
5. Wentylator w pom. WC "zasilany spod łącznika oświetlenia".
6. Ochrona od porażeń:
- samoczynne szybkie wyłączanie zasilania system TN-S
- zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
A1	Oprawa oświetleniowa A1 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
A2	Oprawa oświetleniowa A2 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
A3	Oprawa oświetleniowa A3 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
B1	Oprawa oświetleniowa B1 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
B2	Oprawa oświetleniowa B2 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
B2N	Oprawa oświetleniowa B2N parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
C	Oprawa oświetleniowa C parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
D1	Oprawa oświetleniowa D1 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
D2	Oprawa oświetleniowa D2 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
E1	Oprawa oświetleniowa E1 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
E2	Oprawa oświetleniowa E2 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
F	Oprawa oświetleniowa F parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
AW1	Oprawa oświetleniowa AW1 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
AW2	Oprawa oświetleniowa AW2 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
AW3	Oprawa oświetleniowa AW3 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
AW4	Oprawa oświetleniowa AW4 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
AW5	Oprawa oświetleniowa AW5 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
EW1	Oprawa oświetleniowa EW1 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
EW2	Oprawa oświetleniowa EW2 parametry zgodne ze specyfikacją techniczną
AWZ	Oprawa oświetleniowa AWZ parametry zgodne ze specyfikacją techniczną

ZL II (1) "C" (klatka schodowa, szyb windowy) - 52,05m²
ZL II (2) "C" (klatka schodowa, pom. na środki czystości i sprzęt gospodarczy) - 48,39m²
ZL II (3) "C" (reszta pomieszczeń) - 1122,04m²

PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. UŻYT. [m.]
0.01	ŁĄCZNIK	TERAKOTA	47.390000
0.1	WIATROŁAP	TERAKOTA	32.210000
0.2	SEKRETARIAT	TERAKOTA	28.340000
0.3	SZATNIA	TERAKOTA	75.570000
0.4	KOMUNIKACJA	TERAKOTA	222.180000
0.5	KORYTARZ	TERAKOTA	31.130000
0.6	PRZEDSIONEK	TERAKOTA	6.380000
0.7	W.C.	TERAKOTA	4.420000
0.8	W.C.	TERAKOTA	5.210000
0.9	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	TERAKOTA	2.400000
0.10	W.C.	TERAKOTA	5.280000
0.11	KORYTARZ	TERAKOTA	10.990000
0.12	ZMYWALNIA	TERAKOTA	25.100000
0.13	POM. NA TERMOSY	TERAKOTA	6.380000
0.14	WYDAWALNIA POSIŁKÓW	TERAKOTA	32.680000
0.15	POM. SOCJALNE	TERAKOTA	14.700000
0.16	POM. SOCJALNE	TERAKOTA	17.290000
0.17	POM. GOSPODARCZE	TERAKOTA	14.700000
0.18	ŁAZIENKA	TERAKOTA	13.860000
0.19	SALA EDUKACYJNA	TERAKOTA/ WYKŁADZINA	70.960000
0.20	KLATKA SCHODOWA	TERAKOTA	47.920000
0.21	WINDA	TERAKOTA	2.950000
0.22	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	TERAKOTA	13.890000
0.23	TOALETY	TERAKOTA	12.730000
0.24	SALA EDUKACYJNA	TERAKOTA	74.350000
0.25	KLATKA SCHODOWA	TERAKOTA	42.370000
0.26	POM. NA ŚRODKI CZYSTOŚCI I SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY	TERAKOTA	6.020000
0.27	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	TERAKOTA	7.170000
0.28	KORYTARZ	TERAKOTA	6.170000
0.29	SALA EDUKACYJNA	TERAKOTA/ WYKŁADZINA	83.570000
0.30	SALA REKREACYJNA	WYKŁADZINA SPORTOWA PCV	145.150000
0.31	ŁAZIENKA	TERAKOTA	16.010000
0.32	KORYTARZ	TERAKOTA	6.170000
0.33	POMIESZCZENIE GOSPODRCZE	TERAKOTA	7.170000
0.34	SALA EDUKACYJNA	TERAKOTA/ WYKŁADZINA	83.570000
		RAZEM : [m.]	1222.48

ARCH-ERS
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48

SULĘCZYNO
DZIAŁKA NR 305/3 OBRĘB SULĘCZYNO, GMINA SULĘCZYNO

BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULĘCZYNIE — FAZA PROJEKT

RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA — SKALA 1:100

PROJEKTANT:	MGR INŻ. KRZYSZTOF RZESZUTKO NR UPR. ZAP/0220/POOE/11	Podpis:	NR 2E
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. RAFAŁ SITKO NR UPR. ZAP/0109/POOE/12	Podpis:	Data: 30.09.2022 r.