SCHEMAT ROZDZIELNICY R2.1 - 3/4



Oznaczenie zadsku	Obw. 16	Obw.17	Obw.18	Obw.19	Obw.20	Obw.21	Obw.22	Obw.23	Obw.24
Opis	Zasilenie Okap 400V pom. 2/5	Zasilenie Okap 400V pom. 2/5	Zasilenie Windy Towarowej 400V	Gniazda Wtykowe 400V pom. 2/4 Zmywarka	Gniazda Wtykowe DATA 230V pom. 2/2, 2/3	Gniazda Wtykowe DATA 230V pom. 2/8, 2/11	Zasilenie Inst. Alarmowej	Zasilenie Rekuperator 400V	Zasilenie Jednostki Zewnętrznej Klimatyzacji 400V
Moc	3,00 kW	3,00 kW	5,00 kW	4,00 kW	1,60 kW	1,60 kW	0,1 kW	1,50 kW	3,20 kW
Przekrój przewodu	YDYp 5x2,5mm2	YDYp 5x2,5mm2	YKXS 5x4mm2	YDYp 5x4mm2	YDYp 3x2,5mm2	YDYp 3x2,5mm2	YDYp 3x2,5mm2	YDYp 5x2,5mm2	YKY 5x2,5mm2
UWAGI									

OBIEKT, ADRES	**Termomodernizacja i przebudowa istniejącego budynku usługowego - Przedszkola nr 16 wraz z montażem Instalacji fotowoltaicznych oraz klimatyzacyjnych na dachu budynku a także wymianą wewnętrznych Instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, C.O, gazowych oraz wentylacji mechanicznej. ul. Bukowa 3, 85-625 Bydgoszcz**			
PRZEDMIOT RYSUNKU	**SCHEMAT ROZDZIELNICY R2.1 3/4**			
NR. RYS: E-05C	SKALA: 1:100	DATA: 2020-28-09	PODPIS	
PROJEKTANT	Branża: elektryczna	mgr inż. Rafał Kobierowski upr. w spec. instalacyjna w zakresie sieci, Instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr: POM/0181/PWBE/19		