


SCHEMAT ROZDZIELNICY R1.1 - 2/4



Oznaczenie zadisku	Obw. 06	Obw. 07	Obw. 08	Obw. 09	Obw. 10	Obw. 11	Obw. 12	Obw. 13
Opis	Sterowanie Przysiek Monostabilny w rozdzielnicach oraz pomieszczeniu							
Moc			1,60 kW		0,60 kW	1,20 kW	1,20 kW	2,20 kW
Przekrój przewodu	YDY 2x1,5		YDYp 3x1,5mm ²	YDYp 3x2,5mm ²	YDYp 3x2,5mm ²	YDYp 3x2,5mm ²	YDYp 3x2,5mm ²	YDYp 3x2,5mm ²
UWAGI								

OBIEKT ADRES	Termomodernizacja i przebudowa istniejącego budynku usługowego - Przedsiębiorstwo nr 16 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych oraz klimatyzacyjnych na dachu budynku a także wyłanianą wewnętrzną instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, C.O. gazowych oraz wentylacji mechanicznej, ul. Bukowa 3, 85-625 Bydgoszcz		
	PRZEMIOŁ	SCHEMAT ROZDZIELNICZY R1.1 2/4	
	RIŚDUNKU		
	NR. RYS. E-04B	SKALA: 1:100	DATA: 2020-28-09
PROJEKTANT	Brandz	mgr inż. Rafał Koberowski	
	elektryczna	mgr inż. Instalacja w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr: POM010181/PWBE/19	
			PODPIS