


SCHEMAT ROZDZIELNICY R01 - 1/2



Oznaczenie zacisku							
Opis	Zasilanie Rozdzielnia R.0.1	Ochrona przeciwprzepięciowa Ochronnik klasy C	Kontrola Obciążenia Faza	Obw. 1	Obw. 2	Obw. 3	Obw. 4
				Oświetlenie pom. 0/13, 0/14, 0/8	Oświetlenie pom. 0/2, 0/3, 0/5, 0/6, 0/7	Oświetlenie pom. 0/10, 0/11, 0/12	Oświetlenie pom. 0/9, 0/16
Moc	6,80 kW			0,25 kW	0,33 kW	0,25 kW	0,20 kW
Przekrój przewodu	YXS 5x6mm ²	4 x LGY 10mm ²		YDYP 3/4x1,5mm ²	YDYP 3/4x1,5mm ²	YDYP 3x1,5mm ²	YDYP 3x1,5mm ²
UWAGI							

OBJEKT: ADRES	Termomodernizacja i przebudowa istniejącego budynku usługowego - Przedszkola nr 16 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych oraz klimatyzacyjnych na dachu budynku a także wymianą wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, C.O. gazowych oraz wentylacji mechanicznej, ul. Bukowa 3, 85-625 Bydgoszcz		
PRZEMIOŁ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY R01 1/2		
NR. RYS. E-GMA	SKALA: 1:100	DATA: 2020-28-09	PODPIS
PROJEKTANT	Branka: elektryczna	mgr inż. Rafał Kobiernowski upr. w spec. Instalowanie w zakresie sieci Instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr POK.010181/PWE/19	