

Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

zestaw nr 2

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.13.2025.PC na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia dla rowerów i pomieszczenia wytwornicy suchego lodu na pomieszczenia odpadów: biologicznych, chemicznych i medycznych w budynku Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Abrahama 58 w Gdańsku.

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Jakiego producenta jest istn. na obiekcie centrala SSP, która ma zostać rozbudowa o dodatkowe elementy?	Zamawiający wskazuje, że producentem istniejącej centrali SSP jest firma Schrack Seconet.
2.	Jaki system wizualizacji jest na obiekcie, który Wykonawca ma rozbudować zgodnie z zapisami z opisu projektu elektrycznego ze strony 11?	Zamawiający wskazuje, że istniejący system wizualizacji to system zarządzający SecoLOG firmy Schrack Seconet.
3.	Proszę o informację w jakim zakresie należy rozbudować system wizualizacji? Czy wystarczy aby zostały do niego wysyłane informacje z centrali SSP o alarmie i uszkodzeniu?	Zamawiający wskazuje, że w systemie wizualizacji systemu SSP należy umieścić graficzne zobrazowanie wszystkich stanów alarmowych i uszkodzeniowych.

4.	Prosimy o podanie bardziej szczegółowych informacji odnośnie systemu detekcji gazów w pom. odpadów. Jakie odpady będą przechowywane w pomieszczeniach? Jakie gazy mają wykrywać czujniki?	Zamawiający wskazuje, że informacje odnośnie systemu detekcji gazów w pomieszczeniu odpadów chemicznych znajdują się w pkt 13.6 części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego, natomiast kody przechowywanych odpadów wskazano w pkt 3 części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego. Zamawiający dodaje, że należy stosować głowice pomiarowe, które przeznaczone są jednocześnie do pomiarów stężenia: gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu, zagrożonych wybuchem mieszanin gazów i par cieczy palnych z powietrzem, zagrożonych wybuchem mieszanin przewodzących pyłów palnych z powietrzem. Natomiast, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej dobór czujników gazów należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, według rodzaju przechowywanych odpadów.
5.	Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 04.04.25	Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zgodnie z dokumentem „SWZ z dnia 31.03.2025 r.”, zastępującym dotychczasową SWZ.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 3 Pzp, przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **04.04.2025 r. do godz. 11:00**,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.04.2025 r. o godz. 11:05**, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XIII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdziale XV pkt 1 SWZ.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający wprowadza powyższe zmiany terminów do SWZ oraz udostępnia zmienioną SWZ o nazwie „**SWZ z dnia 31.03.2025 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ.

Wprowadzony nowy dokument jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Patrycja Chajec