



Rzeczoznawca ds. spraw technicznych
 przeciwpożarowych
 inż. Feliks Grzelka Nr upr. 131/93
 20.11.2017
 Zgodność projektu z wymaganiami
 ochrony przeciwpożarowej
 STWIERDZAM
 uwagami

UWAGA:
 Na przewoźce solarnym między poszczególnymi panelami
 należy zamontować rozłącznik z wyłączaczem
 (montaż w obudowie) i połączyć kablem o odpowiedniej odporności ogniowej z
 układem wyłączenia ppoż. celem wyłączenia napięcia.

UKŁAD SIECI TN-S
 OCHRONA OD PORAŻEŃ – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA SCHEMAT BLOKOWY		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl						
TEMAT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY AKTUALIZACJA						
LOKALIZACJA:	KOTLIN, ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1 dz. nr 128, 125	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	15.11.2017r.	SKALA:	-:--	
INWESTOR:	GMINA KOTLIN 63-220 KOTLIN, ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1	Nr upr.	UAN-7342-8/93	Nr przyn. do izby.	WKP/IE/4688/01	PODPIS:	[Signature]	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ZDZISŁAW STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynierska	Nr upr.	AU.F-1-4-100/78	Nr przyn. do izby.	DOŚ/IE/1327/03	PODPIS:	[Signature]	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ROMAN STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynierska	Nr upr.	-	Nr przyn. do izby.	-	PODPIS:	[Signature]	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	-	Nr upr.	-	Nr przyn. do izby.	-	PODPIS:	[Signature]	
							NR RYS:	E17