

Jezierzycy, dn. 13.06.2019

ZGK/WD - 121 /2019

EKOLUX
ul. Kaszubska 45
76-200 Słupsk

Odpowiadając na wniosek z dnia 04.06.2019r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji zbiornika retencyjnego na działce 306/2 obręb Siemianice, gm. Słupsk, Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o., uzgadnia pozytywnie lokalizację zbiornika retencyjnego na działce 306/2 obręb Siemianice, gm. Słupsk zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do niniejszego uzgodnienia na niżej podanych warunkach:

- należy wykonać zjazd na działkę na której będzie znajdował się projektowany zbiornik retencyjny,
- zapewnić dojazd dla Straży Pożarnej,
- wykonać ogrodzenie obejmujące projektowaną inwestycję,
- projektowany zbiornik podzielić na dwie części (A/B),
- należy wykonać przynajmniej po 1 stanowisku do poboru wody dla każdej z dwóch części zbiornika,
- po wykonaniu inwestycji inwestor zobowiązany jest dostarczyć inwentaryzację powykonawczą,
- wszystkie prace w pasie drogi należy uzgodnić z zarządcą drogi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Słupsk.
2. a/a

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz