

Warunki Techniczne Nr 84/2020

Strzelce Wielkie, dnia 28.09.2020


**BIURO PROJEKTOWE
inż. Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121
64-100 LESZNO**

Dotyczy: „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ulicy Krotoszyńskiej w Kobylinie”

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich wydaje warunki techniczne na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej Pt. **„Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ulicy Krotoszyńskiej w Kobylinie”** z następującymi uwagami:

Sieć kanalizacji sanitarnej

- zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Krotoszyńskiej wylot w kierunku Krotoszyna
- podłączyć projektowaną przepompownię do rurociągu tłocznego z etapu pierwszego
- zaprojektować sieć z rur PVC litych SN 8 SDR 34, łączonych na uszczelkę gumową średnicy 200mm,
- zaprojektować studnie betonowe D 1000 z włączami typu ciężkiego,
- zaprojektować zakończenie sieci: ulica Krotoszyńska do dz. nr 2015, ulica Rębiechowska do dz. nr 606/4, ulica Polna działki nr 1315 i 604/2
- zaprojektować przykanaliki sanitarne z rur PCV średnicy 160 mm,
- zakończyć przyłącza studzienkami PCV 425 mm do granicy działek
- przepompownie ścieków projektować w miejscach zapewniających dojazd pojazdów do czyszczenia kanalizacji
- rurociąg tłoczny zaprojektować z rur PEHD odpowiedniej średnicy
- wykonać inwentaryzację powykonawczą.

MiK w Strzelcach Wielkich
Z-ca Kierownika
Działu Eksploatacji i Usług

Tomasz Mikołajski